



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-511(1) 19.02.2025

ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на външно ел. захранване на ваканционна сграда за отдых в ПИ с идентификатор 48619.9.569 по КК на гр. Царево, община Царево; полагане на кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение /ТНН/ на пов. бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ с идентификатор 48619.9.569 по КК на град Царево, община Царево до ново електромерно табло /ЕТ/ пред същия имот“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-511/06.02.2025 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на външно ел. захранване на ваканционна сграда за отдых в ПИ с идентификатор 48619.9.569 по КК на гр. Царево, община Царево; полагане на кабелна линия 1kV от ТНН на нов БКТП в ПИ с идентификатор 48619.9.569 по КК на град Царево, община Царево до ново ЕТ пред същия имот“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

– Решение № БС-50-ПР/15.05.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в УПИ III-557 и УПИ II-540 (идентични с поземлени имоти с идентификатори 48619.9.571 и 48619.9.569 по КККР на гр. Царево), община Царево“;

– писмо с изх. № ПД-501(1)/24.03.2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционна сграда за отдых и курорт в поземлен имот с идентификатор 48619.9.569 по КККР на гр. Царево (УПИ II-540), община Царево“, с което е определил, че предвидените дейности не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

– писмо с изх. № ПД-2924(17)/01.02.2022 г. за промяна на инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционна сграда за отдых и курорт в поземлен имот с



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



идентификатор 48619.9.569 по КККР на гр. Царево (УПИ П-540), община Царево“, касаеща изграждането на вилна сграда за отдиш и курорт, с което е определил, че заявената промяна не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Разрешение за строеж № 19/07.02.2022 г., от Главния архитект на Община Царево, за строителство на: „Ваканционна сграда за отдиш и курорт“ в ПИ 48619.9.569 по КККР на гр. Царево, м. „Дядо Ильова бахча“, община Царево.

Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на ново ЕТ пред ПИ с идентификатор 48619.9.569 по КК на град Царево, община Царево. Новото ЕТ ще бъде присъединено към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД посредством полагане на кабелна линия, тип NAY2Y 4x240 mm², от ТНН на БКТП-нов в ПИ с идентификатор 48619.9.569 по КК на град Царево, община Царево до новото ЕТ. Кабелните линии ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м. Трасето на кабелната линия ще бъде с дължина 38 м и ще преминава през ПИ с идентификатор 48619.10.683-Територия на транспорта, НТП За местен път.

Предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“ от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на външно ел. хранване на ваканционна сграда за отдиш в ПИ с идентификатор 48619.9.569 по КК на гр. Царево, община Царево; полагане на кабелна линия 1kV от ТНН на нов БКТП в ПИ с идентификатор 48619.9.569 по КК на град Царево, община

Царско до ново ЕТ пред същия имот“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че територията, предвидена за реализация на ИП, няма характеристика на пясъчни дюни.

Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

