



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-605(1) 2 0. 02. 2025  
ГР. БУРГАС

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37  
ГР. ПЛОВДИВ


КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** Инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4kV в УПИ VIII-3463, кв. 29 по плана на разширението на град Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.3463 по КК), местност „Под шосето“, община Бургас; Кабелни линии 20 kV от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.2.2019 по КК на град Бургас, община Бургас в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Дарс“-БКТП „Пети километър 2“ до БКТП-нов; Кабелни линии НН от ТНН на БКТП-нов до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.3463 по КК на град Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-605/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4kV в УПИ VIII-3463, кв. 29 по плана на разширението на град Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.3463 по КК), местност „Под шосето“, община Бургас; Кабелни линии 20 kV от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.2.2019 по КК на град Бургас, община Бургас в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Дарс“-БКТП „Пети километър 2“ до БКТП-нов; Кабелни линии НН от ТНН на БКТП-нов до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.3463 по КК на град Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1882(5)/20.03.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини и уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ VIII-3463, кв. 29 по плана на разширението на населеното място на гр. Бургас, м. „Под шосето“, община Бургас /ПИ с идентификатор



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





07079.2.3463 по КК“, с което е определил, че посоченото ИП не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Разрешение за строеж № И-47/14.06.2023 г., от Главния архитект на Община Бургас, за строеж на „Жилищна сграда с магазини и ВиК отклонения“ в УПИ VIII-3463, кв. 29 по плана на разширението на населеното място, устройствена зона 13/Смф3 по ОУП на гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.3463 по КК).

Съгласно писмо с регистрационен индекс 70-00-739/1/03.02.2025 г., издадено от Директор дирекция „Устройство на територията“ на Община Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2019 и 07079.2.2018 по КККР на гр. Бургас, в които ще се полага кабелната линия, попадат в обхвата на улична регулация на улица с о.т. 284-о.т. 285-о.т. 285а-о.т. 286а-о.т. 286-о.т. 287, одобрена с Решение № 43-7/26.06.2018г. на Общински съвет Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на нов трафопост, тип БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в УПИ VIII-3463, кв. 29 по плана на разширението на град Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.3463 по КК), местност „Под шосето“, община Бургас. Новият трафопост ще се присъедини към мрежа 20 kV, чрез 2 бр. кабелни линии 20 kV от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.2.2019 в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Дарс“-БКТП „Пети километър 2“ до БКТП-нов. Предвижда се и полагане на 2 бр. кабелни линии НН от ТНН на БКТП-нов до 2 бр. нови електромерни табла, монтирани на фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.2.3463 по КК на град Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас. Кабелните линии ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м. Трасето на кабелните линии 20 kV ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.2.2019, 07079.2.2018, 07079.2.3463 по КК на град Бургас, община Бургас. Дължина на кабелното трасе 20kV ще бъде **185 м**. Трасето на кабелни линии НН ще бъде с **дължина 33 м** и ще преминава в сурвитута на ПИ с идентификатор 07079.2.3463 по КК на град Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и кабелно трасе не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,94 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (полагане на подземн, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**

За Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

