



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-298 (3) 20.02.2025

ГР. БУРГАС

ДО „ДИСКОНТ 29“ ЕООД

УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 109 ЕТ.6

ГР. БУРГАС, КВ.САРАФОВО

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVa, 20/04 kV и полагане на кабели 20 kV за захранването му; полагане на кабели НН за захранване на жилищни сгради „А“, „В“, „С“ в имот с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас /УПИ XXIV-2033, кв. 28/ община Бургас“, с възложител: „ДИСКОНТ 29“ ЕООД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-298/4/06.02.2025 г. в РИОСВ-Бургас за горещитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVa, 20/04 kV и полагане на кабели 20 kV за захранването му; полагане на кабели НН за захранване на жилищни сгради „А“, „В“, „С“ в имот с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас /УПИ XXIV-2033, кв. 28/ община Бургас“ **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-298(3)/2023 г. за ИП: „Изграждане на три жилищни сгради, ВиК домови отклонения и ограда в ПИ с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас /УПИ XXIV-2033, кв. 28/“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда) и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото ИП е свързано с проектиране на трафопост, тип БКТП 1x800 kVa, 20/04 kV за присъединяването на обект: „Жилищни сгради „А“, „В“ и „С“, подземен паркинг и оградено-етапно строителство с местонахождение УПИ XXIV-2033, кв.28 по плана на разширението на населеното място в устройствена зона 13 Смф по ОУП на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас“, към електроразпределителната мрежа-20kV на „Електроразпределение Юг“ЕАД и захранването на БКТП с ел.енергия с два кабела 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm<sup>2</sup>, като се разкъса кабел 20kV, ТП Пети километър 2-ТП Открит МОЛ тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm<sup>2</sup>. БКТП ще се монтира в изкоп с размери 3,90x3,10м и дълбочина 0,8м. От БКТП до секция 1 на ЕТ за сграда „А“ ще се изтегли кабел НН тип NAVY 4x240mm<sup>2</sup>, оттам до секция 2 на ЕТ за сграда „А“, ще се изтегли кабел тип NAVY 4x95mm<sup>2</sup>. Дължина на трасето от трафопоста до сграда „А“ – 167м. От БКТП до двете секции на ЕТ за сграда „В“ ще се изтегли кабел НН тип NAVY 4x240mm<sup>2</sup>, с дължина на трасето от БКТП до сградата -119м. От БКТП до секция 1 на ЕТ за сграда „С“ ще се изтегли кабел НН тип NAVY 4x240mm<sup>2</sup>, от БКТП до секция 2 на ЕТ за сграда „С“ ще се изтегли кабел НН тип NAVY 4x240mm<sup>2</sup>, а оттам до секция 3 на ЕТ ще се изтегли кабел тип NAVY 4x95mm<sup>2</sup>.





Предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (Натура 2000 места). Най-близко е разположена ЗЗ BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите, във връзка с определянето на специфични и подробни цели на опазване на ЗЗ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания, местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, предвид местоположението и характерът на ИП;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, предвид обхвата и местоположението на съгласуваните в границите на Натура 2000 места, инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVa, 20/04 kV и полагане на кабели 20 kV за захранването му; полагане на кабели НН за захранване на жилищни сгради „А“, „В“, „С“ в имот с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас /УПИ XXIV-2033, кв. 28/ община Бургас“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **площта няма характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**

За Директор на РИОСВ-Бургас  
Заповед № РД-89/16.06.2023 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riovbs@unacs.bg](mailto:riovbs@unacs.bg)  
[www.riovbs.com](http://www.riovbs.com)

