



ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

На Ваш Изх. № 8441/13.02.2025 г.

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Подмяна на съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) № 106А/5 на ВЛ 20 kV „Прогрес“, ПС „Хоризонт“ в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас, с нов СРС; изграждане на кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС № 102 в ПИ с идентификатор 07079.2.1789 по КК на град Бургас до нов СРС № 106А/5 в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас и кабелна линия от нов СРС № 106А/5 в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас до ТП „ТКЗС Централен двор“ с идентификатор 07079.2.2110.1 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-602/14.02.2025 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Подмяна на съществуващ СРС № 106А/5 на ВЛ 20 kV „Прогрес“, ПС „Хоризонт“ в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас, с нов СРС; изграждане на кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС № 102 в ПИ с идентификатор 07079.2.1789 по КК на град Бургас до нов СРС № 106А/5 в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас и кабелна линия от нов СРС № 106А/5 в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас до ТП „ТКЗС Централен двор“ с идентификатор 07079.2.2110.1 по КК на град Бургас, община Бургас“ **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

– Решение № БС-45-ЕО/25.03.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е постановил да не се извършва ЕО на план „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, 07079.2.4009, 07079.2.3285, 07079.2.4010, 07079.2.4002, 07079.2.4011, 07079.2.3284, 07079.2.4012, 07079.2.3209, 07079.2.3759, 07079.2.3758, 07079.2.4003, 07079.2.3206, 07079.2.4004, 07079.2.3287, 07079.2.4005, 07079.2.3269, 07079.2.3268 по ККР на гр. Бургас, в кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас“ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII "за ТП" (ПИ с идентификатор 07079.2.3207 по ККР на гр. Бургас) и УПИ II-2123 (ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по ККР на гр. Бургас) , кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас“ при спазване

на условията заложили в него. Към днешна дата Решение № БС-45-ЕО/25.03.2024 г. е в срок на правно действие;

– писмо с изх. № ПД-3773(1)/18.12.2024 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на обект: Иновационен студенски и научен кампус, в УПИ VII – 3941 кв. 24 по ПУП-ПУР в разширението на строителните граници на град Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3941 (предишен идентификатор 07079.2.3758, 07079.2.3759, 07079.2.4005, 07079.2.4006, 07079.2.4012) по ККР на град Бургас, община Бургас“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на съществуващ СРС № 106А/5 на ВЛ 20 kV „Прогрес“, ПС „Хоризонт“ в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас, община Бургас, с нов СРС; изграждане на кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС № 102 в ПИ с идентификатор 07079.2.1789 по КК на град Бургас, община Бургас до нов СРС № 106А/5 в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас, община Бургас и кабелна линия от нов СРС № 106А/5 в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас, община Бургас до ТП „ТКЗС Централен двор“ с идентификатор 07079.2.2110.1 по КК на град Бургас, община Бургас. Дейностите по изграждане на кабелни линии са във връзка с изграждането на „Иновационен студенски и научен кампус, в УПИ VII – 3941 кв. 24 по ПУП-ПУР в разширението на строителните граници на град Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3941 (предишен идентификатор 07079.2.3758, 07079.2.3759, 07079.2.4005, 07079.2.4006, 07079.2.4012) по ККР на град Бургас, община Бургас“. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м-под тротоарни настилки; 0,6/1,1 м-при пресичане на улици. Трасето на кабелната линия ще бъде с дължина 958 м и ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.2.1789, 07079.2.2020, 07079.2.3190 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.2049, 07079.2.3286 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.4001 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3285 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.4002 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3284 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3209 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3208 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3942 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3269 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.2109, 07079.2.3924 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.2154 и 07079.2.2110 по КК на град Бургас, община Бургас.

Предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии **не попада** в границите на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания, местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, предвид местоположението и характерът на ИП;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, предвид обхвата и местоположението на съгласуваните в граиците на Натура 2000 места инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Подмяна на съществуващ СРС № 106А/5 на ВЛ 20 kV „Прогрес“, ПС „Хоризонт“ в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас, с нов СРС; изграждане на кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС № 102 в ПИ с идентификатор 07079.2.1789 по КК на град Бургас до нов СРС № 106А/5 в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас и кабелна линия от нов СРС № 106А/5 в ПИ с идентификатор 07079.2.3924 по КК на град Бургас до ТП „ТКЗС Централен двор“ с идентификатор 07079.2.2110.1 по КК на град Бургас, община Бургас“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **площта няма характеристика на пясъчни дюни.**

Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас

