



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1642 (1) 19-06-2017
ГР. БУРГАС,

ДО
„ТРАНСВАГОН“ АД
СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
РАЗТОВАРНА ГАРА – ВЛАДИМИР ПАВЛОВ
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1x630kVA в ПИ с идентификатор 07079.605.457 по КК /УПИ III-457/ и външно ел. захранване на складово хале /кабелна линия 20kV и кабели НН/ за ПИ с идентификатор 07079.605.456 по КК /УПИ IV-456/, кв.25, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „ТРАНСВАГОН“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1642/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1x630kVA в ПИ с идентификатор 07079.605.457 по КК /УПИ III-457/ и външно ел. захранване на складово хале /кабелна линия 20kV и кабели НН/ за ПИ с идентификатор 07079.605.456 по КК /УПИ IV-456/, кв.25, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда дейности, свързани с изграждане на БКТП 20/0,4kV 1x630kVA в ПИ с идентификатор 07079.605.457 по КК /УПИ III-457/ и външно ел. захранване на складово хале /кабелна линия 20kV и кабели НН/ за ПИ с идентификатор 07079.605.456 по КК /УПИ IV-456/, кв.25, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас. БКТП е готово изделие, цял бетонов контейнер, изработен от висококачествен бетон. Обслужването на РУ 20kV и на табло НН ще става изцяло отвън. БКТП е с масловодонепроницаема вана за улавяне на евентуално аварийно изтекло масло и херметични входове за кабелите средно напрежение. БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери 4,20м x 3,50м x 0,90м. Присъединяването на новия БКТП към електроразпределителна мрежа 20kV ще се осъществи, като се положи нов кабел, тип NA2XSY 3x1x70/16mm² от килия №4 в ЗРУ 20 kV на ВС „Компресорно стопанство" в УПИ I, ПИ №07079.605.490. Кабелната линия да се положи в подземен изкоп с размери: 1,1/0,5м и 0,9/0,4м. За осигуряване външното ел. захранване на складовото хале, находящо се в ПИ 07079.605.456 от ТНН на новия БКТП ще се положат подземно 3 броя кабели тип NYU 4x95 mm² до главните разпределителни табла в халето ГРТ-1, ГРТ-2 и ГРТ-3.

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони

/Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.102/2008г.)

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0,4kV 1x630kVA в ПИ с идентификатор 07079.605.457 по КК /УПИ III-457/ и външно ел. захранване на складово хале /кабелна линия 20kV и кабели НН/ за ПИ с идентификатор 07079.605.456 по КК /УПИ IV-4565/, кв.25, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близко разположена, защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

