



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-616(1) 27. 02. 2025
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Полагане на кабелна линия 20 kV от нов бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ 20/0,4 kV, 1250 kVA в ПИ с идентификатор 07079.3.2877 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло /ЕТ/, монтирано до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV БКТП “Ригел“-СРС № 109 на ВЛ 20 kV в ПИ с идентификатор 07079.3.2764 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-616/17.02.2025 г. в РИОСВ-Бургас за горещитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Полагане на кабелна линия 20 kV от нов БКТП 20/0,4 kV, 1250 kVA в ПИ с идентификатор 07079.3.2877 по КК на гр. Бургас до ново ЕТ, монтирано до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV БКТП “Ригел“-СРС № 109 на ВЛ 20 kV в ПИ с идентификатор 07079.3.2764 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

– Решение № БС-169-ПР/29.11.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение „Изграждане на складова-производствена база с административна част в имоти с идентификатори 07079.3.925 и 07079.3.926 по КК на гр. Бургас, м. „Курт тепе“, община Бургас“, при спазване на условията заложиени в него. Към датата на издаване на настоящото писмо Решение № БС-169-ПР/29.11.2022 г. е срок на правно действие;

– писмо с изх. № ПД-1943(1)/22.07.2024 г., с което е определил, че инвестиционното предложение: „Нов БКТП-1Т 20/0,4 kV 1250 kVA ТП „Дева“ захранващ складово-производствена база с административна част в ПИ 07079.3.2877 (обединени 07079.3.925 и 07079.3.926), гр. Бургас, община Бургас“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна



ISO 9001



0063

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с полагане на кабелна линия 20 kV от нов БКТП 20/0,4 kV, 1250 kVA в ПИ с идентификатор 07079.3.2877 по КК на град Бургас до ново ЕТ, монтирано до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV БКТП "Ригел"-СРС № 109 на ВЛ 20 kV в ПИ с идентификатор 07079.3.2764 по КК на град Бургас. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м и 1,1/0,6 м при пресичане на улици. Трасето на кабелната линия ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.3.2764 (НТП За второстепенна улица), 07079.3.2766, 07079.3.2032 (НТП За второстепенна улица), 07079.3.938 и 07079.3.2877 по КК на град Бургас, община Бургас.

Предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии **не попада** в границите на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите, във връзка с определянето на специфични и подробни цели на опазване на ЗЗ

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания, местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, предвид местоположението и характерът на ИП;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, предвид обхвата и местоположението на съгласуваните в границите на Натура 2000 места инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Полагане на кабелна линия 20 kV от нов БКТП 20/0,4 kV, 1250 kVA в ПИ с идентификатор 07079.3.2877 по КК на гр. Бургас, община Бургас до ново ЕТ, монтирано до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV БКТП "Ригел"-СРС № 109 на ВЛ 20 kV в ПИ с идентификатор 07079.3.2764 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **площта няма характеристика на пясъчни дюни.**

Настоящото произпаяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

