



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-628 (1) 28.02.2025  
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 2х800 kVA 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на гр. Бургас, община Бургас; Полагане на кабелни линии 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между СРС/ № 11 от ВЛСН „Прогрес“ и ТП „Бургас хляб“ до РУ СН на нов БКТП и кабелна линия НН от ТНН на пов БКТП до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-628/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 2х800 kVA 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на гр. Бургас, община Бургас; Полагане на кабелни линии 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между СРС/ № 11 от ВЛСН „Прогрес“ и ТП „Бургас хляб“ до РУ СН на нов БКТП и кабелна линия НН от ТНН на нов БКТП до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-25-ЕО/01.03.2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е постановил да не се извършва ЕО за план „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.2.3920 по ККР на гр. Бургас, находящ се в кв. 26 по плана на ПУП-ПУР за „обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас – София, път I-9 Бургас – Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“ в разширението на строителните граници на гр. Бургас“, при



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





спазване на условията, заложиени в цитираното Решение. Към днешна дата Решение № БС-25-ЕО/01.03.2024г. е в срок на правно действие;

- писмо с изх. № ПД-1552(1)/17.06.2024г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3920 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ III-3920, кв. 26 по плана на град Бургас)“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-1552(5)/16.09.2024г., с което е определил, че допълнение към инвестиционно предложение „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3920 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ III-3920, кв. 26 по плана на град Бургас)“, състоящо се в изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) на покрива на предвидената за изграждане многофамилна жилищна сграда, не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

На основание чл. 140 от ЗУТ Главен специалист АКС при Община Бургас е издал виза, с която е допуснал изготвянето на инвестиционен проект за трафопост БКТП 2x800 kVA, разположен в УПИ III-3920, кв. 26 по плана на разширение на населеното място, при спазване на действащия ПУП и чл. 144 от ЗУТ.

**Настоящото инвестиционно предложение** е свързано с изграждане на нов трафопост тпи БКТП 2x800 kVA 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на град Бургас, община Бургас. Новият БКТП ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД посредством полагане на кабелни линии 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между СРС/ № 11 от ВЛСН „Прогрес“ и ТП „Бургас хляб“ до РУ СН на нов БКТП. Ще се положат кабелни линии НН от ТНН на нов БКТП до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот. Кабелните линии ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м и 0,5/0,9 м. Трасето на кабелните линии ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.2.3920 и 07079.2.3922.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабелите **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр. 108/2008г.),



изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабелите **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 2x800 kVA 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на гр. Бургас, община Бургас; Полагане на кабелни линии 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между СРС/ № 11 от ВЛСН „Прогрес“ и ТП „Бургас хляб“ до РУ СН на нов БКТП и кабелна линия НН от ТНН на нов БКТП до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на няком от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

