



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-673 (1) 04. 03. 2025
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „Детска градина“ в ПИ с идентификатор 07079.820.82 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово до ново електромерно табло, монтирано до границата на ПИ с идентификатор 07079.820.4 по КК на гр. Бургас, кв. сарафово, общ. Бургас за захранване на обект в същия имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с виссената от Вас документация с вх. № ПД-673/2025 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „Детска градина“ в ПИ с идентификатор 07079.820.82 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово до ново електромерно табло, монтирано до границата на ПИ с идентификатор 07079.820.4 по КК на гр. Бургас, кв. сарафово, общ. Бургас за захранване на обект в същия имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, тъй като:

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2356(1)/23.08.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-812, кв. 1 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.4 по КК) и измислене на ПУП-ПРЗ за имота“, с което е определил, че дейностите свързани с инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От Община Бургас е издадено Разрешение за строеж № И-30/12.04.2023 г. за обект „Жилищна сграда и ажурна ограда с височина 2,20 м по границата на УПИ II-813 и УПИ IV-809“ в УПИ III-4 в кв. 1 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.4 по КК на гр. Бургас“.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с полагане на кабелна линия НН от ТНН на ТП „Детска градина“ в ПИ с идентификатор 07079.820.82 по КК на гр. Бургас, кв.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Сарафово до ново електромерно табло (ЕТ), монтирано до границата на ПИ с идентификатор 07079.820.4 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас за хранване на обект в същия имот. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м - под тротоарни настилки; 0,4/0,7 м - при пресичане на подходи за гаражи; 0,45/1,1 м - при пресичане на улици. Трасето на кабелната линия ще бъде с дължина 400 м и ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.820.82, 07079.820.933 (НТП За второстепенна улица), 07079.820.931 (НТП За второстепенна улица), 07079.820.929 (НТП За второстепенна улица) и 07079.820.920 (НТП За второстепенна улица).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в кв. Сарафово на гр. Бургас, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (ел.захранваща инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



г. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

