



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-690(1) 05.03.2025
ГР. БУРГАС,

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 1kV от КРШ до ново електромерно табло за захранване на обект „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 00878.501.319 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-690/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия 1kV от КРШ до ново електромерно табло за захранване на обект „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 00878.501.319 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-999(3)/01.06.2018г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка и надстройка към жилищна сграда в ПИ с идентификатор 00878.501.319 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-999(7)/25.07.2022г., с което е определил, че дейностите, свързани с „Вътрешно преустройство по време на строителство на обект „Пристройка и надстройка към жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 00878.501.319 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Разрешение за стросж № 83/09.10.2019г. от Главния архитект на Община Царево, с което се разрешава строителство на обект „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 00878.501.319 по КК на гр. Ахтопол, община Царево (УПИ Х-319, кв. 26, гр. Ахтопол).

С **настоящото инвестиционно предложение** се предвижда монтиране на ново електромерно табло за захранване на обект „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 00878.501.319 по КК на гр. Ахтопол, община Царево. За целта ще се положи кабелна линия 1kV, тип NAY2Y 4x95 mm², от КРШ до ново електромерно табло. Трасето на кабела преминава по улица с идентификатор 00878.501.541 по КК на гр. Ахтопол, с НТП: за второстепенна улица. Дължина на кабелното трасе 17м.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ПИ с идентификатор 00878.501.319 по КК на гр. Ахтопол и трасето на кабела **попадат** в границите на две защитени зони (ЗЗ), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-50/17.01.2024г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 12/09.02.2024г.) При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването и изменението им.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение (подземен, линеен обект в урбанизирана територия), считам че реализацията му няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху описаните по-горе защитени зони. При реализация на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ

