



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-697 (1)
ГР. БУРГАС,

05.03.2025

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Преоборудване на ТП „703“ (ПИ с идентификатор 07079.820.1213 по КК на град Бургас); полагане на два броя кабелни линии ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „703“ до два броя нови кабелни разпределителни шкафове (КРШ), монтирани пред ПИ с идентификатор 07079.820.1180 по КК на град Бургас и пет броя кабелни линии НН от новите КРШ до пет броя електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.820.1180 (УПИ XLVII-57,58 по плана на кв. Сарафово) по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-697/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Преоборудване на ТП „703“ (ПИ с идентификатор 07079.820.1213 по КК на град Бургас); полагане на два броя кабелни линии ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „703“ до два броя нови кабелни разпределителни шкафове (КРШ), монтирани пред ПИ с идентификатор 07079.820.1180 по КК на град Бургас и пет броя кабелни линии НН от новите КРШ до пет броя електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.820.1180 (УПИ XLVII-57,58 по плана на кв. Сарафово) по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на съществуващ силов трансформатор 400 kVA в БКТП „703“ в ПИ с идентификатор 07079.820.1213 по КК на град Бургас, община Бургас; полагане на два броя кабелни линии ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „703“ до два броя нови кабелни разпределителни шкафове (КРШ), монтирани пред ПИ с идентификатор 07079.820.1180 по КК на град Бургас и пет броя кабелни линии НН от новите КРШ до пет броя електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.820.1180 (УПИ XLVII-57,58 по плана на кв. Сарафово) по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот. Кабелните линии ще бъдат положени в изкоп с размери: 0,4/0,9м под тротоарни настилки, 0,4/0,8м при



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



пресичане на подходи за гаражи, 0,45/1,1м при пресичане на улици. При преминаване през сутерен на сградата ще се изтеглят по кабелни скари. Трасето на кабелната линия ще преминава през ПИ с идентификатори: 07079.820.1180 (НТП: ниско застрояване (до 10м), 07079.820.1049 (НТП: За второстепенна улица) и 07079.820.1115 (НТП: За второстепенна улица).

Издадено е Удостоверение № 141/04.07.2011г. за въвеждане в експлоатация за въвеждане в експлоатация на строеж: „Жилищни сгради за сезонно ползване – сгради № 1, № 2, № 3, № 4, № 5“ в УПИ XLVII-57,58, масив 14, местност „Манаф Хенде“ землище на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, община Бургас от Началник отдел „СК, ВЕ, НС“ при Община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабелите **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена акваториалната граница на защитена зона с код BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн., ДВ бр. 49/2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабелите **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ - Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

