



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-877 (1)
ГР. БУРГАС

19. 03. 2025

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло ново (подменено) до електромерно табло – ново за захранване на обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 48619.505.1007, кв. „Белия бряг“, гр. Царево, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-877/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло ново (подменено) до електромерно табло – ново за захранване на обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 48619.505.1007, кв. „Белия бряг“, гр. Царево, община Царево“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх.№ПД-78(1)/19.01.2024 г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, кв. 150, идентичен с ПИ с идентификатор 48619.505.1007 по КК на гр. Царево, общ. Царево“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обекта на захранване е издадено Разрешение за строеж № 31/28.02.2024г. от гл. архитект на Община Царево.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно електрозахранване на обект „Жилищна сграда“, нахояща се в ПИ с идентификатор 48619.505.1007 по КК на гр. Царево, общ. Царево. За целта се предвижда подмяна на съществуващо електромерно табо пред ПИ с ид. 48619.505.992 с ново електромерно табло. Предвижда се и монтаж на ново електромерно табло на уличната регулация пред ПИ с идентификатор 48619.505.1007, кв. „Белия бряг“, гр. Царево, община Царево, за захранване на сградата в имота. Новото ел табло ще се захрани, чрез полагане на кабел 1



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



kV NAY2Y тип 4x185 мм² от съществуващо модулно електромерно табло (подменено с ново) до новото ЕТ. Кабелната линия ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на трасето ще бъде 70 м.

Електрозахранването на обекта ще се осъществява на база сключен Договор № 4598996/2024 г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение юг“ ЕАД, с място на присъединяване съществуващо ел. табло пред ПИ с ид. 48619.505.992, табло ниско напрежение (ТНН) на трафопост „Лидал Царево“, извод СН „КЕЧ“, подстанция „Василико“.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най – близо (на 1,15 км) е разположена защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №1013/17.12.2020г. (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-712/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореспоменатото, отчитайки местоположението на имотът, трасето на кабел (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, в-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел. +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

