



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-835 (11.03.2025г.)
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН ВИТОША, БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Относно: инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на ОРУ 110kV в подстанция „Приморско“ 110/20kV в ПИ с идентификатор 58356.4.407 по КК на град Приморско, община Приморско“ с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-835/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ОРУ 110kV в подстанция „Приморско“ 110/20kV в ПИ с идентификатор 58356.4.407 по КК на град Приморско, община Приморско“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.


С настоящото инвестиционно предложение се предвижда реконструкция на ОРУ 110kV в подстанция „Приморско“ 110/20kV в ПИ с идентификатор 58356.4.407 по КК на град Приморско, община Приморско. Подстанция „Приморско“ се експлоатира и поддържа от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Предвижда се подстанцията да бъде на пълна телемеханика (без дежурен персонал), като намеса на експлоатационния персонал ще бъде необходима при планови ревизии, ремонтни и аварийни ситуации. Дейностите по реконструкцията ще включват: подмяна на всички съществуващи стоманобетонни портални конструкции в ОРУ с нови стоманорешетъчни конструкции; подмяна на всички съществуващи стоманобетонни конструкции за монтаж на съоръжения в ОРУ с нови стоманени конструкции; подмяна на всички съоръжения 110 kV в ОРУ 110 kV; изграждане на нова заземителна и мълниезащитна инсталация за ОРУ 110 kV; присъединяване на новата мълниезащитна инсталация и всички новомонтирани стоманени конструкции към заземителната инсталация за ОРУ 110 kV. Съществуващите портални конструкции за шинна система в ОРУ 110 kV ще бъдат разрушени и ще се изградят нови стоманорешетъчни шинни портали. Съществуващите стоманени конструкции за монтаж на съоръжения ще се демонтират, стоманобетонните конструкции ще се разрушат. Всички съоръжения в ОРУ 110 kV ще бъдат монтирани на нови фундаменти и нови носещи стоманени конструкции, осигуряващи необходимите габаритни разстояния между тоководещи части и до заземени конструкции. В уредба 110 kV се предвижда изграждане на нови кабелни канали и нови тръбни мрежи в отделните полета за полагане на контролните кабели от съоръженията 110 kV до нов команден шкаф за съответното поле.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Предвижда се изграждане на нови ивични фундаменти и ж.п. релси за монтаж на трансформаторите. Под всеки трансформатор ще бъде изградена бетонова вапа с чакълено легло (пласт) с дебелина 0,25 m. Ще бъде изградена нова маслоотвеждаща канализация до нов маслосборен резервоар. Попадналата дъждовна вода в леглата на трансформаторите и аварийно изтекло масло ще бъде отвеждана през каломаслоуловител (сепаратор) към съществуваща шахта на уличната канализация. След задръстване на сепаратора маслото ще бъде отклонявано към маслосъбирателния резервоар. Връзката от силовите трансформатори към ЗРУ 20 kV ще бъде осъществена с нови кабелни линии 20 kV до съответния трафопост. Кабелите ще се полагат в нови кабелни канали 100/60 см и тръбни мрежи до сградата на ЗРУ по отделно за всеки трансформатор. При трансформаторите ще се изграждат кабелни сборки.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр. 19/ 05.03.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че заявеното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обсега и характера на заявеното инвестиционно предложение, касаещо реконструкция на съществуваща ОРУ, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ –



ЖК „Бургас“ ЕООД, „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813 205, Факс: +359 56 813 200
Бургасе-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

