



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-878 (1) 24. 03. 2025
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХР. Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от СМ 20 kV до нов трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 46663.502.426 по КК на гр. Малко Търново, местност „Край града“, община Малко Търново“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-878/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от СМ 20 kV до пов трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 46663.502.426 по КК на гр. Малко Търново, местност „Край града“, община Малко Търново“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За ПИ с идентификатор 46663.502.426 /образуван от поземлени имоти 46663.502.214 и 46663.502.220 по КК/, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение №БС-83-ЕО/01.08.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „ПУП-ПРЗ за новообразуван имот с проектен идентификатор 46663.502.426 /образуван от поземлени имоти 46663.502.214 и 46663.502.220 по КК/ по КК на гр. Малко Търново, местност „Край града“, община Малко Търново“. Решението е с характер да не се извършва екологична оценка. С Решението е разгледано обединяването на двата имота и последващо изграждане на фотоволтаична централа, с 8 бр. инвертора и изграждане на БКТП в имота.

Главен архитект на Община Малко Търново е издал Разрешение за строеж № МТ05/01.02.2024г. за обект „Фотоволтаична електроцентрала за складови и логистични дейности с обща максимална мощност 1008 kWp и трафопост с мощност 900 kVA в УПИ I-426, поземлен имот с идентификатор 46663.502.426 по КК на гр. Малко Търново, местност „Край града“, община Малко Търново“.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на нов трафопост изграден в ПИ с идентификатор 46663.502.426 по КК на гр. Малко Търново, местност „Край града“, община Малко Търново, чрез полагане на 2 бр. нови кабелни линии 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm² от място на разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 kV между

ТП „Детска градина“ и ТП „Желев“ до новия БКТП. Новопредвиденото кабелно трасе ще се положи в изкоп 0,9/0,4м. Дължината на кабелното трасе ще бъде около 20 м.

Електрозахранването на обекта ще се осъществи на база сключен Договор №4547561/2024 г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „електроразпределение юг“ ЕАД.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008 г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.) и защитена зона BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-50/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 12/09.02.2024 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение **е допустима** спрямо режима на защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ и спрямо режима на защитена зона BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването ѝ.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и трасето (в границите на стопански двор на гр. Малко Търново), приключилите процедури и характера на инвестиционното предложение (полагане на подземна, линейна инженерна инфраструктура), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

