



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1543 (1) 06-06-2017
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ №37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение от съществуващ БКТП „ДЕН“, гр. Айтос до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на границата на имот №4483, кв. 257 и нова кабелна линия ниско напрежение от новия КРШ до електромерно табло монтирано на границата на имот №4482, кв. 260, гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-1543/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение от съществуващ БКТП „ДЕН“, гр. Айтос до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на границата на имот №4483, кв. 257 и нова кабелна линия ниско напрежение от новия КРШ до електромерно табло монтирано на границата на имот №4482, кв. 260, гр. Айтос, общ. Айтос“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Новата кабелна линия ниско напрежение от БКТП „ДЕН“ ще е тип NAY2Y 4x185 с дължина 250м и ще се разположи в изкоп с дълбочина 0,8м по съществуващи улици. Новият КРШ ще се разположи в тротоара на съществуваща улица. Новото електромерно табло ще се монтира на границата на имот 4482, кв. 260, гр. Айтос върху конзола вкопана на дълбочина 0,6м от земната повърхност.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **оценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се издава на „ЕЛЕКТРОАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, предвид уведомително писмо с Вх. № 06-196/29.05.2017г. в РИОСВ-Бургас, за корпоративна идентичност с „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

