



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2166 (1)  
ГР. БУРГАС, 23-08-2017

ДО  
ОБЩИНА НЕСЕБЪР  
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10  
ГР. НЕСЕБЪР

На Ваш Изх.№ Н2-УТ-5947/2017г.

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на ново улично осветление между гр. Свети Влас и к.к. „Елени“, ПИ с идентификатори 11538.8.253, 11538.15.153, 11538.13.154 и 11538.13.155 по КК на гр. Свети Влас, Община Несебър“, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2166/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново улично осветление между гр. Свети Влас и к.к. „Елени“, ПИ с идентификатори 11538.8.253, 11538.15.153, 11538.13.154 и 11538.13.155 по КК на гр. Свети Влас, Община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с монтиране на 48 броя нови стоманени хексагонални стълбове /от стълб №1 до стълб №48/ от лявата страна на пътното платно в посока от гр. Свети Влас към к.к. „Елени“. Стълбовете за улично осветление са предвидени с височина 8м (височина и на монтаж) от нивото на пътя. Разстоянието между всеки два съседни стълба е 28м. На тях ще се монтират нови осветителни тела, оборудвани с LED осветители, с мощност не по-малка от 65W. Осветителното тяло ще се монтира на металния стълб с рогатка с дължина 1,5м. За постигане на нормираните светлотехнически параметри за пътя е необходимо тя да е с наклон от 12° спрямо хоризонталната си ос по посока на пътя. Осветителните тела, монтирани на стълба ще се хранят от ел. таблата на съответния стълб с кабел СВТ 3x1.5мм<sup>2</sup>. Захранването на касетата ще се осъществи от съществуващата касета с нов кабел NYU-J 5x16мм<sup>2</sup>, положен в изкопи 0,8/0,4м. Захранването на новия участък ще се осъществи от новата КУО 1. От нея до всеки един от първите стълбове на двата токови кръга ще се изтеглят нови захранващи кабели, тип СВТ 5x10мм<sup>2</sup>, изтеглени по цялата си дължина в HDPE тръба, с диаметър 40мм. Полагането на кабелите ще е в изкопи с дълбочина 0,8/0,4м и 1,1/0,4м. В основата на всеки стълб, вътре в стълба е обособено място за ел. табло, в което да се монтират автоматични предпазители за защита на осветителните тела. На всеки краен и на всеки втори стоманен стълб ще се направи по едно заземление с изкуствени вертикални заземители /поцинковани колово/ с размери 63/63/6мм и дължина L=1.5м, посредством връзки от поцинкована шина 40/4мм. Новите кабелни трасета ще преминават през следните имоти: ПИ №11538.8.253 - с дължина 16м; ПИ №11538.15.153 - с дължина 330м; ПИ №11538.9.154 - с дължина 830м; ПИ №11538.11.18 - с дължина 4м; ПИ №11538.13.155 - с дължина 202м. Общото трасе на

кабелната линия е 1382м. При пресичане на кабели НН с водонапоителни и/или ВиК системи, кабелите ще бъдат изтеглени в PVC тръби. Под уличните платна или терени, по които се движат транспортни средства, кабелите ще се изтеглят в PVC тръби, заложени в бетонов кожух. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат заровени и транбовани на пластове през 0.3м, а тротоарните платна и уличните настилки възстановени.

Трасето **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. Част от трасето **попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ,бр.10/05.02.2013г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ и изменението.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение „Изграждане на ново улично осветление между гр. Свети Влас и к.к. „Елени“, ПИ с идентификатори 11538.8.253, 11538.15.153, 11538.13.154 и 11538.13.155 по КК на гр. Свети Влас, Община Несебър“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

