



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1405 (1)
ГР. БУРГАС

30-05-2017

ДО

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА” № 1

Относно: инвестиционно предложение “Външно ел. захранване на „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие в ПИ №57491.503.567 по КК на гр. Поморие”, подобект „БКТП в ПИ 57491.503.590 по КК на гр. Поморие, Кабел 20кV, Кабел НН”, възложител „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-1405/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение “Външно ел. захранване на „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие в ПИ №57491.503.567 по КК на гр. Поморие”, подобект „БКТП в ПИ 57491.503.590 по КК на гр. Поморие, Кабел 20кV, Кабел НН”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предложението е свързано с осигуряване на външно ел. захранване на Рибарско пристанище Поморие в ПИ №57491.503.567 по КК на гр. Поморие. Предлага се монтаж на бетонна комплектна трансформаторна станция /БКТП/ в ПИ 57491.503.590 по КК на гр. Поморие. Избран е тип БКТП 20/0,4 Kv, 1x800 kVA, готово изделие от висококачествен бетон с всички необходими топло и хидроизолации. Захранването на БКТП-нов ще се осъществи след разкъсване на кабел 20kV между ТП “Свети Георги,” и ТП “Аспарух” и се положат 2бр. нови кабели от съединителните муфи на разкъсания кабел до РУ 20kV на новия БКТП. На фасадата на БКТП-нов ще се монтират две нови електромелни табла. Кабелите ще се положат в изкоп с размер 1,1/0,4м. Трасето ще е с дължина 95м.

Деятностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена акваторията на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че с инвестиционното предложение не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

