



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2264 (1)⁰ 4 -09- 2017
ГР. БУРГАС,

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ №37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на ТП „МТС Ябълчево“ до ново електромерно табло с разпределителна част пред ПИ №069008, местност „Машатлъка“, землище на с. Ябълчево, Община Руен“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2264/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на ТП „МТС Ябълчево“ до ново електромерно табло с разпределителна част пред ПИ №069008, местност „Машатлъка“, землище на с. Ябълчево, Община Руен“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова кабелна линия 1kV ниско напрежение от съществуващ ТП „МТС Ябълчево“ до ново електромерно табло с разпределителна част пред ПИ №069008, местност Машатлъка“, землище на с. Ябълчево, с което ще се захрани с ел. ток обект „Склад за селскостопанска продукция и инвентар“ в къщия имот. Новата кабелна линия ниско напрежение от ТП „МТС Ябълчево“ ще е тип NAY2Y 4x185 с дължина 100м и ще се положи в изкоп с дълбочина 0,8м по съществуващите полски пътища. Ново електромерно табло ще се монтира на границата на ПИ №069008, местност „Машатлъка“, землище на с. Ябълчево върху конзола, вкопана на дълбочина 0,6м.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000393 „Екокоридор Камчия – Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007г. (ДВ, бр.85/2007г.).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на ТП „МТС Ябълчево“ до ново електромерно табло с разпределителна част пред ПИ №069008, местност „Машатлъка“, землище на с. Ябълчево, Община Руен“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.77/27.09.2005г., с ПОСЛ. ИЗМ.) и не подлежат на

регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното, отчитайки характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

