



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2353 (1) 25-09-2017  
ГР. БУРГАС,

ДО  
ОБЩИНА БУРГАС  
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №26  
ГР. БУРГАС

На Ваш рег. индекс 32-00-272/2017г.

**Относно:** инвестиционно предложение “Изграждане на БКТП „Нов“ 20/04kV, 1x800kVA и БКТП „Басейн“ 20/04kV, 1x400kVA за ел. захранване на обект: „Спортен комплекс“ в УПИ I-429 (ПИ 07079.602.429 по КК на гр. Бургас), кв.56 по плана на к-с „Славейков“, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: ОБЩИНА БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2353/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Изграждане на БКТП „Нов“ 20/04kV, 1x800kVA и БКТП „Басейн“ 20/04kV, 1x400kVA за ел. захранване на обект: „Спортен комплекс“ в УПИ I-429 (ПИ 07079.602.429 по КК на гр. Бургас), кв.56 по плана на к-с „Славейков“, гр. Бургас, Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-69-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на Спортно – развлекателен комплекс в УПИ I, кв. 56, к-с „Славейков“, гр. Бургас“, с възложител: ЗЗД „Евробул – БФБ“, с което е преценено да не се извършва ОВОС;

- писмо с изх. № ПД-1545/06.07.2016г., с което е определено, че промяната на възложителя от ЗЗД „Евробул – БФБ“ – на Община Бургас не следва да се счита за изменение по смисъла на чл.93, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда спортният комплекс да бъде захранен чрез АВР от БКТП „Нов“ 20/04kV, 1x800kVA и БКТП „Басейн“ 20/04kV, 1x400kVA; с предоставена мощност 671 kW за основно електрозахранване и 500 kW предоставена мощност за резервно захранване. Двата БКТП ще бъдат разположени изцяло в ПИ 07079.602.429, публична общинска собственост.

БКТП „Басейн“ 20/04kV, 1x400kVA е съществуващ. Захранва се от извод 20kV „Подем“ от п/с „Индустрия“. Предвидено е да се ползва за резервно електрозахранване, като за целта ще се подмени трансформатора и част от апаратурата 0,4kV.

БКТП „Нов“ 20/04kV, 1x800kVA е проектиран като основно електрозахранване и ще бъде монтиран до БКТП „Басейн“. Ще се захрани чрез разкъсване на съществуващия кабел 20kV „Албатрос“ от п/с „Славейков“ до ТП „Подлез“. За целта е предвидено изграждане на тръбна кабелна мрежа от ГРТ на спортния комплекс до двете БКТП.

Имотът **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.)

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение “Изграждане на БКТП „Нов“ 20/04kV, 1x800kVA и БКТП „Басейн“ 20/04kV, 1x400kVA за ел. захранване на обект: „Спортен комплекс“ в УПИ I-429 (ПИ 07079.602.429 по КК на гр. Бургас), кв.56 по плана на к-с „Славейков“, гр. Бургас, Община Бургас“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/ 27.09.2005г.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**

инж. Таня Манолова

Заповед № РД-37/03.04.2017г.

