



ИЗХ. № ПД-2530 (N) 11. 10. 2017  
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

ГР. ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ОБЩ. ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ XXII-15, кв.10 по плана на с. Лъка, общ. Поморие“, с възложител „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-2530/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ XXII-15, кв.10 по плана на с. Лъка, общ. Поморие **попада** в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

Предвижда се изграждане на външното ел. захранване на жилищна сграда в УПИ XXII-15, кв.10 по плана на с. Лъка, общ. Поморие. На уличната регулация между УПИ XXII-15 и УПИ XXI-15, кв.10 по плана на с. Лъка ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1ТЧ. От съществуващ стълб №17 от ВМрНН, извод 3 от ТП „Лъка 2“ ще се положи нов кабел, тип NAY2Y – J 4x35 SМмм2 до новото електромерно табло. Кабелът ще се положи в подземен изкоп с размери 0.8/0.4м. При пресичане на уличното платно кабелът ще се изтегли в PVC тръба с ф110. Дължината на кабелното трасе е 51м.

Инвестиционното предложение **не е включено** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и



характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

