



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2472 (1) 11. 10. 2017
ГР. БУРГАС,

ДО
ЕТ „ЛИНИ – ЛЮБОМИР ПЕТКОВ“
Ж.К. „МЛАДОСТ“ БЛ.45
ГР. НЕСЕБЪР

Относно: инвестиционно предложение «Промяна по време на строителство на външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване в поземлен имот с идентификатор 39164.15.98, местност „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, Община Несебър – захранващи кабели 20kV от съществуваща кабелна линия между БКТП „ЧейраЗ“ и ВП/С “Кошарица“ до нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 39164.15.98, наложена от промяна в кабелното трасе и в точката на присъединяване“, с възложител: ЕТ „ЛИНИ – ЛЮБОМИР ПЕТКОВ“

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2472/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение «Промяна по време на строителство на външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване в поземлен имот с идентификатор 39164.15.98, местност „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, Община Несебър – захранващи кабели 20kV от съществуваща кабелна линия между БКТП „ЧейраЗ“ и ВП/С “Кошарица“ до нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 39164.15.98, наложена от промяна в кабелното трасе и в точката на присъединяване“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Със Становище с изх. № ПД-1177/1/14.06.2016г. относно: „ПУП – ПП за ел. захранване с кабели 20kV до БКТП – нов за обект „Жилищен комплекс за сезонно ползване“ в поземлен имот с идентификатор 39164.15.98 местност „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, Община Несебър“, Директорът на РИОСВ – Бургас е определил, че описаният план не очертава рамката на бъдещо развитие на ИП, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С Решение № 533/2017 г. Общински съвет – Несебър одобрява ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване в имот с идентификатор 39164.15.98 по КК на с. Кошарица, м. Сулуджана“.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда промяна в кабелното трасе и в точката на присъединяване. Предвижда се присъединяването на нов БКТП в ПИ 39164.15.98 към електроразпределителната мрежа 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm² между ТП Сулуджана – 1 и БКТП Арка, муфиране и въвеждане на 2 бр. нови кабели

20kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm² в РУ 20kV на БКТП нов. Трасето на кабела започва от съществуващи кабели, разположени в поземлен имот 39164.15.58, свързани чрез муфа. Трасето тръгва в североизточна посока и минава през ПИ 39164.15.62, продължава в югозападна посока, влиза в ПИ 391164.98 и завършва в нов БКТП в имота. Всички кабели ще се положат в подземен изкоп с размери 0,9/0,4м в имота и 1,1/0,4 извън него. Дължина на кабелното трасе 275м.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/ 2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ,бр.10/ 05.02.2013г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението й.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение «Промяна по време на строителство на външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване в поземлен имот с идентификатор 39164.15.98, местност „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, Община Несебър – захранващи кабели 20kV от съществуваща кабелна линия между БКТП „ЧейрАЗ“ и ВП/С “Кошарица“ до нов БКТП в поземлен имот с идентидикатор 39164.15.98, наложена от промяна в кабелното трасе и в точката на присъединяване“ не са включени в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.77/27.09.2005г.) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното, отчитайки характера на инвестиционното предложение /прокарване на линеен подземен обект и последващо възстановяване на терена/, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

