



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2583 (1)
ГР. БУРГАС,

16. 10. 2017

ДО
„ТРАНСВАГОН“ АД
СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
РАЗТОВАРНА ГАРА „ВЛАДИМИР ПАВЛОВ“
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Газификация на цех «Инструментален» на «Трансвагон» АД, разположен в ПИ с идентификатор 07079.605.490, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „ТРАНСВАГОН“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2583/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Газификация на цех «Инструментален» на «Трансвагон» АД, разположен в ПИ с идентификатор 07079.605.490, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е с цел подобрение на производствената дейност. То обхваща: монтаж на Газорегулаторно табло (ГРТ) на външната стена на цех „Инструментален“; колекторен газопровод от изхода на ГРТ, вътрешни газопроводи с различни диаметри и монтаж на инфрачервени тръбни нагреватели („тъмни“) „U“-образни. Захранването на ГРТ става от съществуващо отклонение от спирателен кран R1 преди ГРТ на „Отделение за огъване на мантили“ в цех „Вагони“. Захранващият газопровод се монтира въздушно по външната стена на цех „Вагони“ и съществуваща естакада от тръби. В близост до сградата на цех „Инструментален“ газопроводът от безшевната тръба се спуска надолу и се включва към входа на ГРП. ГРТ се монтира на външната стена на цеха. За предпазването на газовата арматура в ГРТ от лоши атмосферни условия и от намеса на външни лица, същото се монтира в метална кутия, на която са предвидени отвори за вентилация. Преди входния спирателен кран R1 в ГРТ се монтира спирателен кран R ½” за продухване. Тръбата на продухващата свещ на високо налягане се извежда над покрива на сградата. На изхода на ГРТ се монтират спирателен кран R1 ½” и ел.клапан Н.З. с ръчно възстановяване (в металната кутия). При случаи на авария (утечка на газ – загазованост) в цех „Инструментален“, отсекателния ел. клапан прекъсва подаването на газ в помещението. В този случай газовите горелки, монтирани на тръбни нагреватели, изключват поради липса на газ. Деблокирането на отсекаателя става ръчно чрез намесата на оператор, след като аварията бъде отстранена. От изхода на ГРТ газопровода преминава в тръба, вдига се до кота +4,60м и влиза в цеха през стената като се полага в обсадна тръба. В цеха газовата тръба се монтира на кота +5,40м, като се укрепва посредством скоби за тръби на HILTI към съществуваща конзола. Захранващите тръбопроводи към нагревателите се укрепват посредством скоби за тръби на HILTI върху винкелни стойки към стените на цеха, като в зависимост от захранващите излъчватели

преминава в тръба. Отоплението на цеха става със 7(седем) броя инфрачервени тръбни нагреватели тип EURAD MSU. Захранването с газ на горелките на излъчвателите става с отклонения от колекторната газова тръба. Пред всяка горелка се монтират спирателен кран, филтър-стабилизатор и гъвкава връзка за газ. Продухването на газопровода става посредством два броя спирателни крана R ½" и продухваща свещ, монтирани на края на двете отклонения за захранване на излъчвателите. Тръбата на продухващата свещ се извежда над покрива на сградата.

Имотът **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.102/2008г.)

Инвестиционно предложение „Газификация на цех «Инструментален» на «Трансвагон» АД, разположен в ПИ с идентификатор 07079.605.490, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“ не попада в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близко разположена, защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

