



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2763(1) 09. 11. 2017
ГР. БУРГАС,

ДО
„ТРАНСВАГОН“ АД
ПЗ „СЕВЕР“, РАЗТОВАРНА ГАРА „ВЛ. ПАВЛОВ“
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на площадкови газопроводи в ПИ 07079.605.558, 07079.605.100, 07079.605.101, 07079.605.102, 07079.605.103, 07079.605.313, 07079.605.104, 07079.605.463 и 07079.605.490 по КК на гр. Бургас, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „ТРАНСВАГОН“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2763/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на площадкови газопроводи в ПИ 07079.605.558, 07079.605.100, 07079.605.101, 07079.605.102, 07079.605.103, 07079.605.313, 07079.605.104, 07079.605.463 и 07079.605.490 по КК на гр. Бургас, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на захранващ газопровод (подземния участък) от полиетилен с висока плътност PE-HD Ø110x10,0мм с работно налягане P=4,0bar в участъка от изход на газорегулаторно-замерно табло (ГРЗТ 10,0/4,0 bar) на границата на обект „Трансвагон“ АД до сградата на новия склад за метали и машини; изграждане на въздушен газопровод по съществуващи сгради до кранов възел на съществуващ газопровод с работно налягане 4,0bar в близост до пешеходен тунел. От изход на ГРЗТ 10/4,0bar газопроводът се изпълнява подземно от полиетиленова тръба с висока плътност PE-HD (100) с диаметър Ø110x10мм, като се осигурява минимално покритие от 1,0м. В близост до съществуваща бетонна площадка на подземния газопровод се монтира тройник с преход полиетилен/стомана и се извежда стоманен газопровод над терен за бъдещо газозахранване. В близост до съществуваща стоманобетонна колона (естакада) до сградата на „Нов склад за метали и машини“ газопроводът, посредством преход PE/St – Ø110/Ø114, преминава в стоманена тръба Ø114x4,0мм и излиза над кота терен, като се полага в обсадна тръба. На стената на съседна сграда се монтира кранов възел. От кран DN25 на кранов възел се газозахранва газова инсталация за отопление на „Нов склад за метали и машини“. Кран DN50 е предвиден за газозахранване на бъдещи консуматори. От кран DN80 се монтира въздушен газопровод от стоманена безшевна тръба Ø88,9x4,0мм по външни стени на съществуващи сгради. При достигане на сградата на цех „Вагони“ на газопровода от тръба DN80 се монтира отклонение от стоманена тръба Ø48,3x3,6мм за газозахранване на газова инсталация за отопление на цех „Вагони“. След отклонението от тръба Ø48,3x3,6 мм, газопроводът DN80 преминава в газопровод DN65 посредством преход Ø88,9/Ø76,1мм. Газопроводът от тръба Ø76,1x4,0мм се укрепва по покрива на цех „Вагони“ до кранов възел над сградата на пешеходния тунел.

Имотите **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/ 28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн.ДВ, бр.102/2008г.)

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху най-близо разположените защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

РИОСВ-Бургас Ви обръща внимание:

- По време на строителните и изкопните работи, да се предприемат всички необходими мерки за недопускане на неорганизирани емисии на прах в атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл.70 от *Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускати в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

