



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2893 (1)
ГР. БУРГАС

15. 11. 2017

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение: „Монтаж на кабел 20kV от ТП „Иван Златев“, находящ се в УПИ I, кв. 248, гр. Айтос до нов трафопост в УПИ VIII, кв. 20, Зона за отглеждане на животни (ЗОЖ), гр. Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-2893/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на кабел 20kV от ТП „Иван Златев“, находящ се в УПИ I, кв.248, гр.Айтос до нов трафопост в УПИ VIII, кв. 20, Зона за отглеждане на животни (ЗОЖ), гр. Айтос“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда дейности свързани с монтаж на нов трафопост в УПИ VIII, кв. 20, местност „Драчева чешма“, землище на гр. Айтос и кабел 20 kV от ТП „Иван Златев“ в УПИ I, кв.248 до нов МТП, с което ще се електрозахранят обекти от района. Присъединяването на новото МТП към съществуващата електроразпределителна мрежа ще се осъществи чрез изграждане на нова кабелна линия 20kV с дължина 600м и дълбочина на полагане 0,8м. Началото на новата кабелна линия ще е в регулационните граници на гр. Айтос, преминава през имот № 000867 – път четвърти клас и завършва в УПИ VIII, кв. 20, ЗОЖ, гр.Айтос. Достъпът до строителната площадка ще се осъществява по съществуващите пътища и улици.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на

природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, *няма вероятност* от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

