



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

**Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас**

изх. № ПД-2991 (A) 29. 11. 2017  
ГР. БУРГАС

**ДО**  
**„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ**  
**ГР. ПОМОРИЕ**  
**УЛ. „СОЛНА“ № 1**  
**ОБЩ. ПОМОРИЕ**

**Относно:** Инвестиционно предложение „Монтаж на външно ел. захранване на сграда с идентификатор № 51500.507.193.1 в ПИ № 51500.507.193 по КК на гр. Несебър, община Несебър”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-2991/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на външно ел. захранване на сграда с идентификатор № 51500.507.193.1 в ПИ № 51500.507.193 по КК на гр. Несебър, община Несебър“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционно предложение е свързано с присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа - „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Предвижда се на фасадата на БКТП „Парис“, находящ се в ПИ № 51500.507.671 по КК на гр.Несебър да се монтира нов кабелен разпределителен шкаф (КРШF5) и на границата на ПИ № 51500.507.193 по КК на гр.Несебър да се монтира ново електромерно табло. От ТНН на БКТП „Парис“ ще се положи нов кабел до новия КРШ. От КРШ – нов ще се положи нов кабел до новото електромерно табло. Кабелите ще се положат в изкоп с размери: 0,8/0,4м. При пресичане на уличното платно кабелът ще се изтегли в PVC тръба ф110, положена в изкоп 1,1/0,4м. Дължината на кабелното трасе е 52м. Не се предвижда използване на взрыв.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентиранието с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за

биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и Заповед №.РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режина на дейностите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона.

В тази връзка на основание **чл.2, ал.2** от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

