



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-25(1) 18. 01. 2018
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ ПОМОРИЕ

ЧРЕЗ РАЙНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Външно електро захранване на жилищна сграда, находяща в УПИ XII – 495, кв.28 (поземлен имот с идентификатор 35033.501.1195 по КК), гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-25/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно електро захранване на жилищна сграда, находяща в УПИ XII – 495, кв.28 (поземлен имот с идентификатор 35033.501.1195 по КК), гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4285940/ 2017 г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Предвижда се на границата на поземлен имот с идентификатор 35033.501.1195 по КК на гр.Каблешково до нов помощен стълб да се монтира ново електромерно табло. Новото електромерно табло ще се захранва с нов кабел от съществуващ стълб № 20 от ВМрНН, извод „3“ от ТП „Помпена станция“. На горния край на стълба, посредством лента от неръждаема стомана 19x0,75mm ще се монтира конзола 22kN за монтаж на опъвателна клема. Захранващият кабел ще се присъедини с 2бр. отклонителни клеми към съществуващата мрежа НН.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Външно електро захранване на жилищна сграда, находяща в УПИ XII – 495, кв.28 (поземлен имот с идентификатор 35033.501.1195 по КК), гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположени са защитени зони BG0000151 "Айтоска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета със Решение № 122/02.03.20007 г. на МС (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/28.08.2009г.), изменена със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположените защитени зони „Айтоска планина“ и „Емине“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

