



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-26 (1) 18. 01. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
КЕЦ ПОМОРИЕ
ЧРЕЗ РАЙНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК
УЛ. „СОЛНА“ № 1
ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Външно електро захранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща в УПИ XIX – 986, кв.82 (поземлен имот с идентификатор 35033.501.986 по КК), гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-26/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно електро захранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща в УПИ XIX – 986, кв.82 (поземлен имот с идентификатор 35033.501.986 по КК), гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4215141/2017 г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Предвижда се на границата на поземлен имот с идентификатор 35033.501.986 по КК на гр.Каблешково да се монтира ново електромерно табло. От съществуващ стълб № 11 от ВМрНН, извод 2 от ТП „Железен“ ще се положи нов кабел до новото електромерно табло. Кабелът ще се положи в изкоп с размери: 0,8/0,4м., а при пресичане на уличното платно ще се изтегли в PVC тръба ф110, положена в изкоп с размери: 1,1/0,4м. Дължината на кабелното трасе ще е 15м. Не се предвижда използване на взрив.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Външно електро захранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща в УПИ XIX – 986, кв.82 (поземлен имот с идентификатор 35033.501.986 по КК), Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG0000151 "Айтоска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета със Решение № 122/02.03.20007 г. на МС (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона „Айтоска планина“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

