



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-116 (1)
ГР. БУРГАС

24. 01. 2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение: „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред имот № 4483, кв. 257 до електромерно табло с разпределителна част, монтирано пред имот № 4446, кв. 260, гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-116/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред имот № 4483, кв. 257 до електромерно табло с разпределителна част, монтирано пред имот № 4446, кв. 260, гр. Айтос, община Айтос“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда дейности свързани с изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред имот № 4483, кв. 257 до електромерно табло с разпределителна част, монтирано пред имот № 4446, кв. 260, гр. Айтос, община Айтос.

Новата кабелна линия ниско напрежение ще е тип NAY2Y 4x185 с дължина 160м и ще се положи в изкоп с дълбочина 0,8м по съществуващите улици на населеното място. Новото електромерно табло ще се монтира на границата на имот 4446, кв. 260, гр. Айтос върху конзола вкопана на дълбочина 0,6м от земната повърхност.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на

природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

