



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3230(3) 25. 01. 2018
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ-КАРНОБАТ
ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ” № 12

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред УПИ XIII-782, до КРШ-нов пред УПИ XII-827, кв. 13 и от КРШ-нов до ново електромерно табло пред имот I-117003, местност „Кърънджика”, землище гр. Карнобат, обл. Бургас”, възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ-КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-3230/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред УПИ XIII-782, до КРШ-нов пред УПИ XII-827, кв.13 и от КРШ-нов до ново електромерно табло пред имот I-117003, местност „Кърънджика”, землище гр. Карнобат, обл. Бургас”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се монтаж на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред УПИ XIII-782, до КРШ-нов, пред УПИ XII-827, кв. 13 и от КРШ-нов до ново електромерно табло пред имот I-117003, местност „Кърънджика”, землище на гр. Карнобат, обл. Бургас. Трасето на кабела пресича главен път I-6 „София-Бургас”, за което е предвидено хоризонтални сондиране и монтаж на метална тръба.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните

местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

