



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-336^(А) 21. 02. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ №1
ГР. ПОМОРИЕ

Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Апартаментен комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.40 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър: Кабели ниско напрежение (2 броя) от ТНН на БКТП – нов, находящ се в поземлен имот с идентификатор 11538.13.11 по КК на гр. Свети Влас до два броя нови електромерни табла, тип ТЕПО, монтирани на фасадата на сграда в поземлен имот с идентификатор 11538.13.40 по КК на гр. Свети Влас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-336/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.ба, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Апартаментен комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.40 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър: Кабели ниско напрежение (2 броя) от ТНН на БКТП – нов, находящ се в поземлен имот с идентификатор 11538.13.11 по КК на гр. Свети Влас до два броя нови електромерни табла, тип ТЕПО, монтирани на фасадата на сграда в поземлен имот с идентификатор 11538.13.40 по КК на гр. Свети Влас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда външно ел. захранване на „Апартаментен комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.40 по КК на гр. Свети Влас, Община Несебър. За целта от ТНН на БКТП – нов, който ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 11538.13.11 по КК на гр. Свети Влас с 2бр. кабели, тип NAY2Y – J 4x185 SMмм2 и тип NAY2Y – J 4x95 SMмм2 ще се захранят 2 бр. нови ел. табла, изпълнени съответно:

- ГРТ „А“ – ТЕПО 23М5ТЧ + ТТ 150/5 с място за монтаж на 23 монофазни, 1 индиректен трифазен, 5 директни трифазни електромера, 3 бр. токови трансформатори 150/5А и часовник;
- ГРТ „В“ - ТЕПО 23М2 ТЧ, с място за монтаж на 23 монофазни, 2 директни трифазни електромера и часовник .

Същите са за монтаж на стена и ще се монтират на фасадата на сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 11538.13.40 по КК на гр. Свети Влас.

Кабелите ще се положат в изкоп с размери: 0,8/ 0,4 м.

Дължината на кабелното трасе е 16 м.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и Заповед №.РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режима на дейностите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на плана е допустима спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в горепомената защитена зона. В тази връзка на основание **чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС** Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

