



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-331(А) 21. 02. 2018  
ГР. БУРГАС

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ  
ГР. ПОМОРИЕ  
УЛ. „СОЛНА“ № 1  
ОБЩ. ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда, разположена в УПИ IV-350, 356, кв. 30 по плана на с. Страцин, общ. Поморие“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-331/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:*

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда, разположена в УПИ IV-350, 356, кв. 30 по плана на с. Страцин, общ. Поморие“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда, разположена в УПИ IV-350, 356, кв. 30 по плана на с. Страцин, общ. Поморие.

Предвижда се на нов помощен стълб на границата на УПИ III – 350, кв.30 по плана на с. Страцин, общ. Поморие, до съществуващ стълб № 9 от ВМрНН, извод „В“, ТП „Страцин 1“ да се монтира ново електромерно табло - тип „ТЕПО“ 1ТЧ.

Новото електромерно табло ще се захрани с нов кабел, тип AL /R4x16 mm<sup>2</sup>/ от съществуващия стълб № 9. В горния край на стълба, посредством лента от неръждаема стомана 19x0,75 mm ще се монтира конзола – 22 kN, за монтаж на опъвателна клема. Захранващия кабел ще се присъедини с 4 бр. отклонителни клеми към съществуващата мрежа НН.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000151 „Айтоска

планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

