



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-600 (1) 27. 03. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ГР. ПРИМОРСКО
УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 56
ОБЩ. ПРИМОРСКО
ОБЛ. БУРГАС

ОТНОСНО: „Изграждане на уличен водопровод от о.т. 609 до о.т. 732 по КККР на гр. Китен, община Приморско”, с възложител: ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-600/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод от о.т. 609 до о.т. 732 по КККР на гр. Китен, община Приморско” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*.

Целта на инвестиционното предложение е свързано с изграждане на уличен водопровод от о.т. 609 до о.т. 732 по КККР на гр. Китен, община Приморско. Съществуващият водопровод е остарял, изпълнен от етернитови тръби и преминаващ през територията на няколко съседни имота, което създава проблем с експлоатацията му, както и затруднява обслужването му. В тази връзка е проектирано изграждането на нов уличен водопровод с предвиден достатъчно голямо сечение - Ø 160x9.5 от ПЕВП тръби, който да захранва няколко имота, след което да се редуцира и да отстои на 1.00м от бордюра. Ще бъдат монтирани спирателни кранове, като е предвидено и водопроводно отклонение към къмпинга в ПИ 37023.501.34.

С полагането на новия водопровод се предвиждат и изкопни работи за полагане на тръби върху пясъчна подложка. Изкопните работи ще се изпълняват с вертикални откоси без укрепване при дълбочина на изкопа до 1.50м и неплътено укрепване при дълбочина на изкопа над 1.50м.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на инвестиционното предложение *не попада* в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по

смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г., изм. с Решение на МС № 660 от 1.11.2013г.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, *няма вероятност* от отрицателно въздействие върху горепописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

