



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-750 (Λ) 3 0. 03. 2018  
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37


ГР. ПЛОВДИВ

**Относно:** инвестиционно предложение „Удължаване на съществуващ кабел, захранен от ТП „Поморийски“ и въвеждането му в новомонтиран КРШ до УПИ II-607, кв. 40А (поземлен имот с идентификатор 07079.607.608 по КК) по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас; Кабел ниско напрежение от КРШ-нов до новомонтирано електромерно табло на границата на УПИ II-607, кв. 40А по плана на ж.к. „Лазур“ за електрозахранване на сградата в поземлен имот с идентификатор 07079.607.608 по КК на гр. Бургас“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-750/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Удължаване на съществуващ кабел, захранен от ТП „Поморийски“ и въвеждането му в новомонтиран КРШ до УПИ II-607, кв. 40А (поземлен имот с идентификатор 07079.607.608 по КК) по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас; Кабел ниско напрежение от КРШ-нов до новомонтирано електромерно табло на границата на УПИ II-607, кв. 40А по плана на ж.к. „Лазур“ за електрозахранване на сградата в поземлен имот с идентификатор 07079.607.608 по КК на гр. Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда удължаване на съществуващ кабел, захранен от ТП „Поморийски“ и въвеждането му в новомонтиран КРШ; Кабел ниско напрежение от КРШ-нов до новомонтирано електромерно табло за електрозахранване на сграда за обществено обсъждане. До фасадата на сграда в УПИ II-607, кв. 40А ще се монтира нов КРШ 4 NHL00/185-2NHS/3, който ще се присъедини към електроразпределителната мрежа, чрез муфиране на съществуващия кабел ниско напрежение от ТНН на ТП „Поморийски“ с нов кабел ниско напрежение тип NAY2Y-J 4x185 SM mm<sup>2</sup>, положени подземно от съединителните муфи до новия КРШ. От КРШ с КНН тип NAY2Y-J 4x185 SM mm<sup>2</sup>, положен подземно, ще се захрани електромерно табло тип ТЕПО 1М2ТЧ, изпълнено с място за 1 монофазен, 2 трифазни електромера и часовник.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположени са защитени зони BG00000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горе цитираните най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388  
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)