



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-624 (1)
ГР. БУРГАС

04. 04. 2018

ДО
ОБЩИНА БЯЛА
ГР. БЯЛА, УЛ. „АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ” №29

ОТНОСНО: инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПИ XXXI-156, кв. 248, гр. Бяла, обл. Варна”, с възложител ОБЩИНА БЯЛА

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-624/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПИ XXXI-156, кв. 248, гр. Бяла, обл. Варна”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Община Бяла е изградила обект „Колектор, помпена станция и тласкател за отпадни води в района на „Рибарско селище“. За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-432/31.03.2015г. от ДНСК.

Предмет на настояща разработката е комплекс от мероприятия, целящи реконструкция и модернизация на съществуващата Канализационна помпена станция (КПС) и тласкател, в които постъпват водни количества от ¼ от района на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла. Тя е предвидена да обслужва около 300 до 500 екв. жители. За повече от 10 години с развитието на територията, която отвежда водите си в КПС Рибарско селище, мащабното застрояване и новите включвания на жилищните сгради, хотели и апартаментни комплекси се е достигнало до нарушена работа на помпената станция и нуждата тя да се реконструира и модернизира.

В настоящия момент помпената станция е оборудвана със система от помпи, нагнетяващи в тласкател ПЕВП75, водно количество 4 l/s при напор 64m. Тласкателят е положен в отделни участъци в обсадни тръби, които са предвидени за тласкателни в първи вариант за КПС. Съществуващата система от помпи и тласкател е с недостатъчен капацитет и в пикови моменти не поема всички постъпващи водни количества. Тласкателят се зауства в канализационен колектор, отвеждащ битовите отпадъчни води от гр. Бяла към ПСОВ Обзор.

Проекта разглежда подмяна на помпи, съоръжения и ремонт на сградата на КПС. Не се предвижда смяна на предназначение на отделните помещения. Съществуващата сграда е масивна със стоманобетонен скелет и пълнежна тухлена зидария.

Предвижда се от т.0 при шахта за СК на КПС, до т.11 от трасето, съгласно налъжния профил, да се подмени тласкателя с ПЕВПф160pn16 с дължина 122m. От т.0 до т.1=Вр.1 под



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



сградата тласкателят ще се положи в обсадна тръба Ст.Ø273x12mm с дължина 4m. В участък от т.3 до т.10 с дължина 91m, тласкателят ще се окачи на съществуваща конструкция, съгласно посочен детайл. В т.11 новопредвиденият участък ще се свърже със съществуващ ПЕВПФ200pn10, като преди това ПЕВПФ200 бъде освободен от проведения в него тръбопровод Ф75. Трасето на тласкателя завършва при т.12 в новопроектирана приемна канализационна шахта РШ1. Следващият канализационен гравитачен участък с дължина 5m приключва чрез заустване в съществуваща РШ от битов канализационен колектор Б Ø300. Предвиденият за изграждане пясъкозадържател представлява покрит канал с размери в план 7.7/2.3 метра и светла височина 2м. Носещата конструкция на същия е стоманобетонна рамка. Върху канала са разположени 3бр. стоманобетонни панели оразмерени за автомобил с цел достъп до станцията. Останалата част на канала е покрита с рифелови капаци. За направа на телфера е предвидено телферният път да е с размери в план 6.74м и минимална светла височина 2.45м. Носещата конструкция на същия е стоманена рамка с хоризонтални и вертикални връзки. В двата края на телферната греда са предвидени отбивачки по детайл.


Поради увеличаване на водните количества отпадна вода е необходимо да се подменят съществуващите помпи с нови, както и цялото техническо оборудване в КПС при Рибарско селище, гр. Бяла. В черпателния резервоар ще се монтират 2бр. помпени агрегати за мокър монтаж. Външното ел.захранване и измерването на консумираната ел.енергия за обекта са съществуващи.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на представеното за настоящо разглеждане инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012г.), Изм. Заповед № РД-77/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и за изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки че инвестиционното предложение е свързано с реконструкция и модернизация на въведен в експлоатация обект, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че **не се засяга** площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

РИОСВ-Бургас обръща внимание, че:

1. Съгласно чл. 126, ал. 2 от Закона за водите, при извършване на планирани профилактични ремонтни работи на съоръженията, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване е необходимо писмено да се уведоми БДЧР-Варна в най-малко 30-дневен срок преди започване на реконструкцията;
2. Реализацията на инвестиционното предложение да се извърши след съгласуване с „ВиК” ЕАД Бургас в качеството му на оператор на „Канализационна система Обзор-Бяла”, съгласно Условие 3 от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта” на Решение №61/21.07.2017г. за изменение на Разрешително № 23140034/01.09.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
3. Мероприятията по реконструкцията и модернизация на съществуващата КПС и тласкател да се предвидят извън летния туристически сезон.

РИОСВ-Бургас подкрепя реализацията на проекта, тъй като той се мотивира с подобряване на екологичното състояние на Община Бяла и опазване на околната среда от вредните последици, причинени от изливането на градски и битови отпадъчни води.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

