



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-956 (А) 23. 04. 2018  
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР  
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37  
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на кабел 20kV от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.610.34 от ТП «Отец Паисий» до ТП «Кино Септември» в ПИ 07079.610.474 по КК на гр. Бургас, Община Бургас», с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-956/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитните зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на кабел 20kV от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.610.34 от ТП «Отец Паисий» до ТП «Кино Септември» в ПИ 07079.610.474 по КК на гр. Бургас, Община Бургас» попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изтегляне на нова кабелна линия средно напрежение от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.610.34 от ТП «Отец Паисий» до РУ 20kV на ТП «Кино Септември». Кабелната линия се въвежда в ТП „Кино Септември“ през съществуващи отвори и се присъединява към РУ 20kV посредством кабелни глави 400 мм<sup>2</sup> за закрит монтаж. Трасето на кабела преминава през: 07079.610.381 – ул.“Отец Паисий“ /за второстепенна улица;/ 07079.610.382 – ул.“Силистра“ /за второстепенна улица;/ 07079.610.383 – ул.“Възраждане“ /за второстепенна улица;/ 07079.610.387 – ул.“Георги Кирков“ /за второстепенна улица;/ 07079.610.473 – общинска публична собственост /за второстепенна улица/.

Кабелите ще се положат в изкоп с размери: 0,9/0,4м. При пресичане на уличните платна кабелите ще се положат в PVC тръби Ø160, положени в изкоп 1,1/0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Монтаж на кабел 20kV от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.610.34 от ТП «Отец Паисий» до ТП «Кино Септември» в ПИ 07079.610.474 по КК на гр. Бургас, Община Бургас» не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на кабела **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, **както и не попада** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко

разположените защитени зони са BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.102/2008г.)


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени, защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg) [www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

