



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1099/1/

ГР. БУРГАС

11. 05. 2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ №1

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: Инвестиционно предложение „Монтаж на кабел 20kV от БКТП „Сулуджана 4“, находящ се в ПИ с ид. № 39164.15.27 по КК на с. Кошарица до БКТП „Сулуджана 8“, находящ се в ПИ с ид. № 39164.15.144 по КК на с. Кошарица, Община Несебър“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-1099/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на кабел 20kV от БКТП „Сулуджана 4“, находящ се в ПИ с ид. № 39164.15.27 по КК на с. Кошарица до БКТП „Сулуджана 8“, находящ се в ПИ с ид. № 39164.15.144 по КК на с. Кошарица, Община Несебър“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда дейности, свързани с монтаж на кабел 20kV от БКТП „Сулуджана 4“, находящ се в ПИ с ид. № 39164.15.27 по КК на с.Кошарица до БКТП „Сулуджана 8“, находящ се в ПИ с ид. № 39164.15.144 по КК на с. Кошарица, Община Несебър.

Предвижда се да се положи нов кабел от БКТП „Сулуджана 4“, находящ се в ПИ с ид. № 39164.15.27 по КК на с. Кошарица до БКТП „Сулуджана 8“, находящ се в ПИ с ид. № 39164.15.144 по КК на с. Кошарица, Община Несебър.

Кабелното трасе, минаващо през ПИ с ид. № 39164.15.27 и ПИ с ид. № 39164.15.144, ще се извърши в изкоп с размери: 0,9/0,4м.

При преминаване на кабелното трасе през ПИ с ид. 39164.15.479, 39164.15.28, 39164.15.34, 39164.15.6 – част от селскостопански път, кабелът ще се положи в изкоп 1,1/0,4м.

Дължината на новопроектираното кабелно трасе ще е 424 м.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на




Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими с режима на защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за ѝ обявяване и за изменение.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

