



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1201(1) 16. 05. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
КЕЦ БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение: „Ситуиране и монтаж на бетонна комплектна трансформаторна подстанция БКТП 20kV в УПИ I, кв. 187 /поземлен имот с идентификатор 07079.613.357 по КК/, ЦГЧ на гр. Бургас“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1201/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Ситуиране и монтаж на бетонна комплектна трансформаторна подстанция БКТП 20kV в УПИ I, кв. 187 /поземлен имот с идентификатор 07079.613.357 по КК/, ЦГЧ на гр. Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда ситуиране и монтаж на бетонна комплектна трансформаторна подстанция БКТП 20kV в УПИ I, кв. 187 /поземлен имот с идентификатор 07079.613.357 по КК/, ЦГЧ на гр. Бургас. Захранването на новото БКТП ще се осъществи, посредством 2 броя кабели:

- кабел 20kV - от РУ 20kV на ТП „Хан Крум“ до РУ 20kV на БКТП - нов;
- кабел 20kV - от РУ 20kV на БКТП - нов до РУ 20kV на ТП „Аврам Яков“.

За целта ще се направят изкопи за кабели размери: 0,45/0,90 м. Изкопните работи ще се извършват ръчно.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Ситуиране и монтаж на бетонна комплектна трансформаторна подстанция БКТП 20kV в УПИ I, кв. 187 /поземлен имот с идентификатор 07079.613.357 по КК/, ЦГЧ на гр. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG00000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).



След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горесцитираната най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

