



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1332(А) 01.06.2018  
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 кV от табло ниско напрежение на ТП „ТКЗС Мъдрино” в УПИ IX-1, кв. 37 до ново електромерно табло с разпределителна част (ЕТ+РЧ), пред УПИ IV-1; Кабелна линия 1 кV от ЕТ+РЧ пред УПИ IV-1 до ново ЕТ+РЧ, монтирано пред УПИ II-1; Кабелна линия 1 кV от ЕТ+РЧ пред УПИ II-1 до ново ЕТ, монтирано пред УПИ I-1, кв. 37, с. Мъдрино, община Карнобат”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1332/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 кV от табло ниско напрежение на ТП „ТКЗС Мъдрино” в УПИ IX-1, кв. 37 до ново електромерно табло с разпределителна част (ЕТ+РЧ), пред УПИ IV-1; Кабелна линия 1 кV от ЕТ+РЧ пред УПИ IV-1 до ново ЕТ+РЧ, монтирано пред УПИ II-1; Кабелна линия 1 кV от ЕТ+РЧ пред УПИ II-1 до ново ЕТ, монтирано пред УПИ I-1, кв. 37, с. Мъдрино, община Карнобат”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се монтаж на нови електромерни табла с разпределителна част (ЕТ+РЧ) пред УПИ IV-1, УПИ II-1, УПИ I-1, кв. 37, с. Мъдрино. Новите електромерни табла ще се монтират на тротоара до североизточната част на сградата на клиента, за която са предназначени. Таблата ще се хранят с кабел 1кV, ТИП NAY2Y-J 4X185 мм<sup>2</sup> от табло ниско напрежение на съществуващ ТП „ТКЗС Мъдрино” в имот УПИ IX-1, кв. 37 и ще се свържат последователно. За последното табло ще се използва кабел 1кV, тип NAY2Y-J 4X95 мм<sup>2</sup>. Полагането на кабелите ще се извърши свободно в изкоп с размери 0,8/0,4м. Дължината на трасето ще бъде 395м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона



Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет. 3, п.к. 388  
Тел. (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**

**инж. Тания Манолова**

**Заповед № РД-7/16.01.2018 г.**

