



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1560<sup>(1)</sup> 20. 06. 2018  
ГР. БУРГАС,

ДО  
ОБЩИНА НЕСЕБЪР  
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10  
ГР. НЕСЕБЪР

**Относно:** инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на плочести водостоци по общински път BGS 1121 (I-9 Обзор – Несебър) – Кошарица в участъка от km 0+400 до km 2+850, м. „Чолакова чешма“, плочест водосток с отвор  $L=3.0m$  при km 2+120”, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1560/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на плочести водостоци по общински път BGS 1121 (I-9 Обзор – Несебър) – Кошарица в участъка от km 0+400 до km 2+850, м. „Чолакова чешма“, плочест водосток с отвор  $L=3.0m$  при km 2+120” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция и разширение на плочести водостоци по общински път BGS 1121 (I-9 Обзор – Несебър) – Кошарица в участъка от km 0+400 до km 2+850, м. „Чолакова чешма“, плочест водосток с отвор  $L=3.0m$  при km 2+120.

Целта на проекта е упиряване (удължаване) на съоръжението от страна на оттока за осигуряване на допълнителен габарит за преминаване на велоалея, както и ремонт на водостока включващ ремонтни работи по осигуряване на бетоново покритие на оголената армировка на пътната плоча, полагане на нова хидроизолация върху съоръжението, ремонт на парапетната плоча от страна на втока и изграждане на парапети и ограничителни системи за предотвратяване на пътно – транспортните произшествия.

Плочестият водосток е с отвор 3.0 m, с разположени устои перпендикулярно на оста на пътя. При съоръжението липсват стоманени парапети. От страна на втока съществуващата канавка е засипана както и част от водостока, при което силно е затруднено нормалното функциониране на водостока и провеждане на повърхностната дъждовна вода. Връхната конструкция представлява стоманобетонна монолитна плоча с дебелина около 32 cm. Устоите са изпълнени от каменна зидария. Крилата са успоредни на пътя и са изпълнени също от каменна зидария. И при това съоръжение е необходимо да се предвиди почистване на затлачените вток и отток и възстановяване на предпазна стоманена ограда и парапет. Оттока е канализиран посредством стоманобетонни вертикални стени, като е оформен правоъгълен канал. Проектното решение предвижда да

се покрие оттока от страната на велоалеята, като се проектира стоманобетонова плоча с дебелина 20 см. Плочата ляга върху съществуващите стоманобетонни стена.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на плочести водостоци по общински път BGS 1121 (I-9 Обзор – Несебър) – Кошарица в участъка от km 0+400 до km 2+850, м., Чолакова чешма”, плочест водосток с отвор  $L=3.0m$  при km 2+120” не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Участъкът **не попада** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/ 21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че **реализацията на инвестиционното предложение е допустима** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му не се предполага значително отрицателно въздействие върху по-горе описаната защитена зона. При осъществяването на инвестиционното предложение не е необходимо промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имот. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg) [www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

