



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1647(1) 27. 06. 2018
ГР. БУРГАС,

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия НН от ТП «Етнографски музей» в ПИ 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 /ул. «Тр. Китанчев» 7/ за захранване на обект в същия имот и кабелна линия НН от комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 до ново ТЕПО в ПИ 07079.611.129 /ул. «Рилска» 10/ за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1647/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткото *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия НН от ТП «Етнографски музей» в ПИ 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 /ул. «Тр. Китанчев» 7/ за захранване на обект в същия имот и кабелна линия НН от комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 до ново ТЕПО в ПИ 07079.611.129 /ул. «Рилска» 10/ за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изтегляне на два броя кабелни линии: от ТП «Етнографски музей» в ПИ 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 /ул. «Тр. Китанчев» 7/ за захранване на обект в същия имот и от комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 до ново ТЕПО в ПИ 07079.611.129 /ул. «Рилска» 10/ за захранване на обект в същия имот. За целта се монтира ново комбинирано електромерно табло, тип ТЕПО 22М3ТЧ + 2 броя вертикални разединители на границата на ПИ 07079.611.315. електромерното табло се захранва с нов кабел 1кV от ТНН на ТП „Етнографски музей“ – гр. Бургас. От новото комбинирано ТЕПО се изтегля нов захранващ кабел до ново ТЕПО 10М1ТЧ в ПИ 07079.611.129. Трасето на кабелите преминава през ПИ 07079.611.278 и ПИ 07079.611.279 /второстепенни улици/. Кабелите се полагат и изтеглят:

- в изкоп с размери: 0,4/0,8м под тротоарна настилка на ул. „Гр. Китанчев“ и ул. „Рилска“;

- PVC тръба Ø110mm в изкоп 0,4/1,1m при пресичане на ул. „Тр. Китанчев“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия НН от ТП «Етнографски музей» в ПИ

07079.611.105 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 /ул. «Тр. Китанчев» 7/ за захранване на обект в същия имот и кабелна линия НН от комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 до ново ТЕПО в ПИ 07079.611.129 /ул. «Рилска» 10/ за захранване на обект в същия имот» не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.102/2008г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени, защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388



Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com

