



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1649(1) 28.06.2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
ГР. БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ОБЩ. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение: „Кабелна линия НН от съединителни муфи на съществуващ кабел от ТП „Елин Пелин“ до съществуващ КРШ на ул. „Елин Пелин“ № 8; Кабелна линия НН от съществуващ КРШ на ул. „Елин Пелин“ 8 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.614.333/УПИ VIII-7550, кв. 59, ж. к. „Възраждане“, гр. Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-1649/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от съединителни муфи на съществуващ кабел от ТП „Елин Пелин“ до съществуващ КРШ на ул. „Елин Пелин“ № 8; Кабелна линия НН от съществуващ КРШ на ул. „Елин Пелин“ 8 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.614.333/УПИ VIII-7550, кв. 59, ж. к. „Възраждане“, гр. Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на:

- кабелна линия НН от съединителни муфи на съществуващ кабел от ТП „Елин Пелин“ до съществуващ КРШ на ул. „Елин Пелин“ № 8;
- кабелна линия НН от съществуващ КРШ на ул. „Елин Пелин“ 8 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.614.333 /УПИ VIII-7550, кв. 59, ж. к. „Възраждане“, гр. Бургас.

Обектът, представлява външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 07079.614.333 по КК на гр. Бургас. За целта се разкъсва съществуващ кабел 1kV от ТП „Елин Пелин“ до електромерно табло на ул. „Елин Пелин“ № 16 пред съществуващ КРШ на ул. „Ел. Пелин“ № 8. Изграждат се продължения посредством съединителни муфи с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4x185mm² от точката на разкъсване до съществуващ КРШ на ул. „Елин Пелин“ №8.

Монтажът на новото електромерно табло - тип ТЕПО в ПИ: 07079.614.333 /ул. „Елин Пелин“ № 6/ за 9 броя монофазни електромери и 3 броя трифазни електромери. Новото

електромерно табло се захранва с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4x95mm² от съществуващия КРШ на ул. "Елин Пелин" № 8.

Трасето на кабела преминава през ПИ № 07079.614.337 – ул. "Ел. Пелин" - за второстепенна улица.

Кабелът НН ще се положи в изкоп с размери: 0,8/0,4 м..

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.), и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатите защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбре

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



г. Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перушица” № 67, ет. 3,
п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

