



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1966⁽¹⁾ 06. 08. 2018
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ №1

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Културен дом“, разположен в поземлен имот с идентификатор 11538.501.135 (УПИ I – 135, кв.63) по КК на гр. Свети Влас, община Несебър, Подобект: БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA в ПИ № 11538.501.526 по КК на гр. Свети Влас, Подобект: Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-1966/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Културен дом“, разположен в поземлен имот с идентификатор 11538.501.135 (УПИ I – 135, кв.63) по КК на гр. Свети Влас, община Несебър, Подобект: БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA в ПИ № 11538.501.526 по КК на гр. Свети Влас, Подобект: Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда да се извърши външно ел. захранване на Културен дом, разположен в поземлен имот с идентификатор 11538.501.135 (УПИ I – 135, кв.63) по КК на гр. Свети Влас. Предвижда се изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA в ПИ № 11538.501.526 по КК на гр. Свети Влас. Присъединяването на новия БКТП към ел. разпределителната мрежа 20 kV ще се осъществи като съществуващия кабел ТП „Праматар“ – ТП „Стара планина“ се разкъса и муфира с 2 бр. нови кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 мм²), които ще се положат до БКТП – нов. БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери: 6.40 м x 4.60 x 1.05 м.

Кабелите 20 kV ще се положат в изкопи с размери: 0,9/0,4 м и 1,1/0,4 м.

Дължината на кабелното трасе 20 kV е 102 м.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо е разположена защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и Заповед No.РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режима на дейностите.


С оглед гореизложеното, отчитайки характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в горепомената защитена зона. В тази връзка на основание **чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС** Ви уведомявам, че **препенката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

