



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2149() 22. 03. 2018
ГР. БУРГАС,

ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10
ГР. НЕСЕБЪР

На Ваш изх.№ Н2-УТ-5433/2018г.

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на улично осветление на велоалея от СО „Чолакова чешма“ до КК „Сълнчев бряг“ по път BGS1121 /I-9 Обзор – Несебър/- Кошарица, в участъка от км.0+400 до км.2+850, Община Несебър“, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2149/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, ал.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на улично осветление на велоалея от СО „Чолакова чешма“ до КК „Сълнчев бряг“ по път BGS1121 /I-9 Обзор – Несебър/- Кошарица, в участъка от км.0+400 до км.2+850, Община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С Решение № БС-33-ПрОС/04.06.2015г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони Директорът на РИОСВ – Бургас съгласува план: «ПУП – ПП за разширение на път «С. Кошарица – КК «Сълнчев бряг», в землищата на с. Кошарица и гр. Несебър, Община Несебър», с възложител: Община Несебър.

С писмо изх. № ПД-1746/2/16.07.2018г. Директорът на РИОСВ – Бургас процедира ИП: «Изграждане на велоалея от СО «Чолакова чешма» до КК «Сълнчев бряг» и изместване на пътно трасе на четвъртокласен път IV-90046 от о.т.103 до о.т.104 между с. Кошарица и КК „Сълнчев бряг“, Община Несебър“, с възложител: Община Несебър, като определя че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото ИП е свързано с изграждане на улично осветление на велоалея от СО „Чолакова чешма“ до КК „Сълнчев бряг“ по път BGS1121 /I-9 Обзор – Несебър/- Кошарица, в участъка от км.0+400 до км.2+850, Община Несебър. За целта ще бъдат доставени и монтирани 106 стълба за улично осветление, които ще бъдат захранени съответно от ТУО 1 /ПП Чайра-1/ и ТУО 2 /ПП Чайра-4/. В проекта са заложени да се използват LED тела до 100W за осветителното тяло към пътната артерия и LED тела до 50W за осветителното тяло, осветяващо велоалеята. Захранването ще става с кабели тип

NYY 5x10мм², положени подземно в изкопи 0,8/0,4м, изтеглени в полиетиленови тръби Ø40 от нови табла улично осветление. При преминаване на кабела през уличното платно, същите ще се изтеглят в предпазни PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух, положени в изкоп 1,1x0,4м. Кабелите се подвеждат в стълба в специално пригоден за целта отвор, посредством гофрирана тръба с диаметър 29мм. В стълба подведените вече кабели се свързват в разпределително табло „комутационна апартура“. За захранването на осветителното тяло е необходимо да се изтегли в стълба кабел тип СВТ 3x1,5мм². Кабелите се свързват в „табла улично осветление“ от долните изходи на автоматичните предпазители, защитаващи отделната линия.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацијата на ИП „Изграждане на улично осветление на велоалея от СО „Чолакова чешма“ до КК „Сълнчев бряг“ по път BG1121 /I-9 Обзор – Несебър/- Кошарица, в участъка от км.0+400 до км.2+850, Община Несебър“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/ 27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (обн., ДВ, бр.10/05.02.2013г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на ИП е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението й.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето и характера на ИП, при реализацијата му не се предполага значително отрицателно въздействие върху по-горе описаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС
инж. Таня Манолова
Заповед № РД-112/07.08.2018 г.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com

