



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-2147 (1) 22. 08. 2018  
ГР. БУРГАС,

ДО  
ОБЩИНА НЕСЕБЪР  
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10  
ГР. НЕСЕБЪР

На Ваш изх.№ Н2-УТ-5432/2018г.

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на част от улично осветление в гр. Несебър: КК „Слънчев бряг – запад“ по улица с идентификатор 51500.507.1, в участъка между улица с идентификатор 51500.507.68 и поземлен имот с идентификатор 51500.507.50 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2147/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткото *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на част от улично осветление в гр. Несебър: КК „Слънчев бряг – запад“ по улица с идентификатор 51500.507.1, в участъка между улица с идентификатор 51500.507.68 и поземлен имот с идентификатор 51500.507.50 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на част от улично осветление в гр. Несебър: КК „Слънчев бряг – запад“ по улица с идентификатор 51500.507.1, в участъка между улица с идентификатор 51500.507.68 и поземлен имот с идентификатор 51500.507.50 по КК на гр. Несебър, Община Несебър. За целта ще бъдат доставени и монтирани 13 броя нови декоративни стълба с височина  $H=8,0\text{м}$  и рогатки с  $L=1200\text{мм}$ . В проекта е заложено да се използват LED тела до 100W. Захранването на новоизградените осветителни тела ще става с кабели тип СВТ  $4\times10 \text{ mm}^2$ , положени подземно в изкопи  $0,8/0,4\text{м}$ , от ново табло улично осветление, монтирано в близост до имот с идентификатор 51500.507.50 по ККР гр. Несебър. ТУО ще се захрани подземно от съществуващия трафопост „Блу Самър“, посредством кабел тип NAY2Y  $4\times95 \text{ mm}^2$ . При преминаване на кабела през уличното платно, същите ще се изтеглят в предпазни PVC тръби  $\varnothing110\text{мм}$ , положени в изкоп  $1,1\times0,4\text{м}$ . В стълба подведените вече кабели се свързват в разпределително табло „комутационна апартура“. За захранването на осветителното тяло е необходимо да се изтегли в стълба кабел тип СВТ3x1,5  $\text{mm}^2$ . Измерването на консумираната ел. енергия ще се осъществява в „Табло мерене“ посредством трифазен директен електромер. При монтажа на стълбовете за осветление ще се извърши изкоп за фундамент с размери  $1,0/1,0/1,0\text{м}$ .

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на част от улично осветление в гр. Несебър: КК „Сълнчев бряг – запад“ по улица с идентификатор 51500.507.1, в участъка между улица с идентификатор 51500.507.68 и поземлен имот с идентификатор 51500.507.50 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ,бр.10/05.02.2013г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му не се предполага отрицателно въздействие върху по-горе описаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюони природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС  
инж. Таня Манолова  
Заповед № РД-112/07.08.2018 г.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg) [www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

