



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2015(3) 31. 08. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД
ГР. ПРИМОРСКО
ММЦ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 2
ОБЩ. ПРИМОРСКО

ОТНОСНО: „Реконструкция на ТП Бисер в ММЦ, гр. Китен с монтаж на втори трансформатор и подмяна на РУ за СрН и НН, находящ се в поземлен имот № 37023.502.85 по КК на гр. Китен, община Приморско”, с възложител: „Приморско клуб” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2015/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ТП Бисер в ММЦ, гр. Китен с монтаж на втори трансформатор и подмяна на РУ за СрН и НН, находящ се в поземлен имот № 37023.502.85 по КК на гр. Китен, община Приморско”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция на ТП Бисер в ММЦ, гр. Китен с монтаж на втори трансформатор и подмяна на РУ за СрН и НН, находящ се в поземлен имот № 37023.502.85 по КК на гр. Китен, община Приморско. ТП Бисер е обособен като постройка с идентификатор 37023.502.85.39. Съществуващият трансформатор ТМ-630 кV се запазва и към него ще се монтират допълнително нова уредба за СрН тип КРУ, нови табла за НН (ТНН-1 и ТНН-2), нов маслонапълнен трансформатор с мощност 800 кVА. Трафопостът се захранва от три съществуващи кабела тип ОСБ и САХЕКТ. Те ще се запазят и ще се присъединят към новата разпределителна уредба, тип КРУ. Уредбата ще се състои от три линейни присъединения, мерене и два трансформатора. Връзката между КРУ-20 кV и силовия трансформатор ще се осъществи от кабел NA 2XSY 3x (1x50 мм²). Връзката между трансформатор ТМ-630 кV и ТНН-1 се извършва чрез снопови проводници 3x(3x185 мм² тип H07V-K) за фазите и 1x(2x185 мм² тип H07V-K) за неутралата. Връзката между трансформатор 800 кVА и ТНН-2 се извършва чрез снопови проводници 3x(4x185 мм² тип H07V-K) за фазите и 1x(2x185 мм² тип H07V-K) за неутралата. Със същия брой и тип на кабелите се осъществява секционната връзка между ТНН-1 и ТНН-2. Таблото НН ще бъде монтирано с гръб към стената и съответно ще бъде с едностранно обслужване.



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Площта, предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г., Изм. с Решение на МС № 660 от 1.11.2013г.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореполесаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

РИОСВ – Бургас обръща внимание, че не упражнява контрол по спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството и други нормативни изисквания към строежите.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

