



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2220 (1)
ГР. БУРГАС, 03.09.2018

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ №1
ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ 11538.3.159 по КК на гр.Свети Влас и 2 броя кабели 20kV от съединителни муфи на съществуващ кабел 20kV на БКТП „Любляна“ – БКТП „Луксор“ до БКТП – нов”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2220/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ 11538.3.159 по КК на гр.Свети Влас и 2 броя кабели 20kV от съединителни муфи на съществуващ кабел 20kV на БКТП „Любляна“ – БКТП „Луксор“ до БКТП – нов” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ 11538.3.159 по КК на гр.Свети Влас и 2 броя кабели 20kV от съединителни муфи на съществуващ кабел 20kV на БКТП „Любляна“ – БКТП „Луксор“ до БКТП – нов. БКТП е изцяло готово изделие и се състои от две основни части – бетонен контейнер (тяло) и отделяем от тялото бетонен покрив. В БКТП са обособени три сектора: за трансформатори – 1 брой; за разпределителна уредба 20kV; за табло ниско напрежение. Присъединяването на новия БКТП към ел. разпределителната мрежа 20kV ще се осъществи като съществуващия кабел БКТП „Любляна“ – БКТП „Луксор“ се разкъса и муфира с 2 броя нови кабели, които ще се положат до БКТП – нов.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ 11538.3.159 по КК на гр.Свети Влас и 2 броя кабели 20kV от съединителни муфи на съществуващ кабел 20kV на БКТП „Любляна“ – БКТП „Луксор“ до БКТП – нов” не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона

за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ,бр.10/05.02.2013г.)


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му не се предполага отрицателно въздействие върху по-горе описаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com

