



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2222(1)  
ГР. БУРГАС 03. 09. 2018

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ  
УЛ. „СОЛНА“ №1, ГР. ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на ваканционно селище „Дриймвил Сий Дриймс“ в поземлен имот № 11538.3.159, местност „Юрта под пътя“, гр. Свети Влас, общ. Несебър (идентичен с УПИ I-37, 52, 130 по плана на КЗ между „Морски санаториум“ и гр. Свети Влас-юг)“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-2222/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.ба, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложениета с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на ваканционно селище „Дриймвил Сий Дриймс“ в поземлен имот № 11538.3.159, местност „Юрта под пътя“, гр. Свети Влас, общ. Несебър (идентичен с УПИ I-37, 52, 130 по плана на КЗ между „Морски санаториум“ и гр. Свети Влас-юг)“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда външно ел. захранване на ваканционно селище „Дриймвил Сий Дриймс“ в поземлен имот № 11538.3.159, местност „Юрта под пътя“, гр. Свети Влас, общ. Несебър (идентичен с УПИ I-37, 52, 130 по плана на КЗ между „Морски санаториум“ и гр. Свети Влас-юг).

За целта ел. захранването ще се извърши на уличната регулация на поземлен имот № 11538.3.159, където ще се монтират 2 броя нови кабелни разпределителни шкафове КРШF4 /PK1 и PK2/. Новите КРШ ще се захранят от ТНН на БКТП-нов, който ще се изгради в поземлен имот № 11538.3.159, който е предмет на друг проект, посредством 2 бр. нови кабели тип NAY2Y – J 4x240 SM mm<sup>2</sup>. Между PK1 и PK2 ще се положи и 1 бр. резервен кабел, тип NAY2Y – J 4x240 SM mm<sup>2</sup>. За осигуряване на външното ел. захранване на обекта ще се монтират 7 бр. нови електромерни табла:

- ГРТ секция А, тип ТЕПО 18м.3т.ч., монтирано на външната фасада на секция А. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП-нов посредством 1 бр. нов кабел, тип NAY2Y – J 4x95 SM mm<sup>2</sup>.

- ГРТ секция В, тип ТЕПО 29м.1т.ч., монтирано на външната фасада на секция В. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП-нов посредством 1 бр. нов кабел, тип NAY2Y – J 4x185 SM mm<sup>2</sup>.

- ГРТ секция С, тип ТЕПО 33м.1т.ч., монтирано на външната фасада на секция С. Същото ще се захрани от ТНН на БКТП-нов посредством 1 бр. нов кабел, тип NAY2Y – J 4x185 SM mm<sup>2</sup>.

- ГРТ секция D, тип ТЕПО 29м.3т.ч., монтирано на външната фасада на секция D. Същото ще се захрани от новия PK1 посредством 1 бр. нов кабел, тип NAY2Y – J 4x185 SM mm<sup>2</sup>.

- ГРТ секция E, тип ТЕПО 33м.1т.ч., монтирано на външната фасада на секция E. Същото ще се захрани от новия PK2 посредством 1 бр. нов кабел, тип NAY2Y – J 4x95 SM mm<sup>2</sup>.

- ГРТ секция F, тип ТЕПО 23м.1т.ч., монтирано на външната фасада на секция F. Същото ще се захрани от новия PK1 посредством 1 бр. нов кабел, тип NAY2Y – J 4x95 SM mm<sup>2</sup>.

- ГРТ секция G, тип ТЕПО 15м.1т.ч., монтирано на външната фасада на секция G. Същото ще се захрани от новия PK2 посредством 1 бр. нов кабел, тип NAY2Y – J 4x95 SM mm<sup>2</sup>.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо е разположена защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и Заповед №.РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режина на дейностите.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на заявленото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в гореопомената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издаено настоящото писмо, възложителят е дължен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Балкан“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388  
Тел: +359 2 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: riosvbs@unacs.bg  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

