



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2829 - 1/1  
ГР. БУРГАС 16. 11. 2018

ДО

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД  
КЕЦ ПОМОРИЕ  
ЧРЕЗ РАЙНА ТОДОРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК  
ГР. ПОМОРИЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване към жилищна сграда - блок „А“ и блок „Б“, находяща се в ПИ с ид. № 61056.56.49, м. „Хендек Тарла“ по КК на с. Равда, Община Несебър“ с възложител „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Поморие.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2829/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване към жилищна сграда - блок „А“ и блок „Б“, находяща се в ПИ с ид. № 61056.56.49, м. „Хендек Тарла“ по КК на с. Равда, Община Несебър“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4202417/2018 г. за присъединяване между „ЕВН България Електроразпределение“, АД и „Руски Север“ ЕООД. Предвижда се от трафопост НН на БКТП „Варвари 3“ да се изтеглят два броя кабели до два броя нови електромерни табла, които ще се монтират на фасадите на съответно блок „А“ и блок „Б“, находящи се в ПИ № 61056.56.49. Кабелът захранващ ЕТ, монтирано към блок „А“ ще бъде изтеглен по кабелни скари, а този захранващ блок „Б“, посредством PVC тръба. Кабелните трасета ще се положат в изкоп с размери: 0,8/0,4м. При пресичане на уличното платно кабелите ще се изтеглят в PVC тръби ф110, положени в изкоп с размери: 1,1/0,4м, заложи в бетонов кожух. Дължината на кабелните трасета ще е 211м. Не се предвижда използване на взрив.

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване към жилищна сграда - блок „А“ и блок „Б“, находяща се в ПИ с ид. № 61056.56.49, м. „Хендек Тарла“ по КК на с. Равда, Община Несебър“ не е включено в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с изм.) и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Най-близо разположена е защитена зона BG 0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.58/26.07.2016г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че площта на инвестиционно предложение няма характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона „Ахелой-Равда-Несебър“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

