



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2885 (1)

ГР. БУРГАС

21. 11. 2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ БУРГАС - ЦЕНТЪР

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС


Относно: инвестиционно предложение: „Кабел ниско напрежение от БКТП „710“ в поземлен имот с идентификатор 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран до границата на поземлен имот с идентификатор 07079.820.1458 по КК на гр. Бургас и кабели ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф-нов до ново електромерно табло, монтирано в поземлен имот с идентификатор 0779.820.1458 по КК на гр. Бургас (УПИ XXXI-1458, кв. 73)“, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас – Център

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2885/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от БКТП „710“ в поземлен имот с идентификатор 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран до границата на поземлен имот с идентификатор 07079.820.1458 по КК на гр. Бургас и кабели ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф-нов до ново електромерно табло, монтирано в поземлен имот с идентификатор 0779.820.1458 по КК на гр. Бургас (УПИ XXXI-1458, кв. 73)“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат дейности, свързани с изграждане на външно електрозахранване на жилищна сграда, разположена в УПИ XXXI-1458, кв. 73 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 0779.820.1458 по КК. Кабелите ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4м. Ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) на границата на УПИ XXXI-1458, кв. 73 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас. КРШ ще бъде захранен с кабел 1kV, тип NAY2Y J4x240 mm<sup>2</sup> от ТНН от ТП „710“. От новия КРШ се изтегля кабел за захранване на новото електромерно табло на фасадата на сградата

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по пресняване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG00000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

