



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2887/11  
ГР. БУРГАС

21.11.2018

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
КЕЦ БУРГАС - ЦЕНТЪР  
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37  
ГР. ПЛОВДИВ


Относно: инвестиционно предложение: „Кабел 20kV от разпределителна уредба средно напрежение на ТП „Аспарух“ в поземлен имот с идентификатор 07079.608.310 по КК на гр. Бургас до съединителни муфи за ТП „Галактика“ пред поземлен имот с идентификатор 0779.607.452 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас – Център

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2887/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20kV от разпределителна уредба средно напрежение на ТП „Аспарух“ в поземлен имот с идентификатор 07079.608.310 по КК на гр. Бургас до съединителни муфи за ТП „Галактика“ пред поземлен имот с идентификатор 0779.607.452 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда Кабел 20kV от от разпределителна уредба средно напрежение на ТП „Аспарух“ в в поземлен имот с идентификатор 07079.608.310 по КК на гр. Бургас до съединителни муфи за ТП „Галактика“ пред в поземлен имот с идентификатор 0779.607.452 по КК на гр. Бургас, община Бургас. От от разпределителна уредба средно напрежение от ТП „Аспарух“ в поземлен имот с идентификатор 07079.608.310 по КК на гр. Бургас се изтегля нова кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400RM/35 до съединителни муфи пред поземлен имот с идентификатор 07079.607.452 по КК на гр. Бургас за ТП „Галактика“. Под съединяването на кабела 20 kV към съществуващия кабел за ТП „Галактика“ се извършва посредством съединителни муфи (см) пред поземлен имот с идентификатор 07079.607.452 по КК на гр. Бургас, а в ТП „Аспарух“ се въвежда през съществуващи отвори и се присъединява към разединител в разпределителната уредба за 20 kV посредством кабелни глави 400 мм<sup>2</sup> за закрит монтаж. Трасето на кабела минава през поземлен имот с идентификатори: 07079.608.310 и 07079.607.517 по КК на гр. Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388  
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG00000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

