



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2889

ГР. БУРГАС

21.11.2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС - ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение: „Кабел 20 kV от РУ СрН на ТП „Групов 101“ в имот с идентификатор 07079.614.251 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас, до РУ СрН на ТП „Елена“ в имот с идентификатор 07079.614.388 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2889/2018 г. в РИОСВ-Бургас за питираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от РУ СрН на ТП „Групов 101“ в имот с идентификатор 07079.614.251 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас, до РУ СрН на ТП „Елена“ в имот с идентификатор 07079.614.388 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение представлява: от РУ СрН на ТП „Групов 101“ в имот с идентификатор 07079.614.251 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас, ще се изтегли нова кабелна линия 20 kV тип NA2XS (F)2Y 3x1x185RM/25 до РУ СрН на ТП „Елена“ в имот с идентификатор 07079.614.388 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас. Новия кабел се въвежда през съществуващи отвори в ТП „Групов 101“ и ТП „Елена“ и се присъединява към разединители в разпределителните уредби за 20 kV на двата трафопоста посредством кабелни глави 185 мм² за закрит монтаж. Трасето минава през имоти 07079.614.250, 07079.614.219, 07079.614.208 и 07079.614.159 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.). и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

